

Dotyczy: ogłoszenia nr 2023/BZP 00112905/01 z dnia 2023-02-28 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Budowa drogi do nowopowstającego osiedla przy ul. Jana Cybisa w Głogówku

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 5 przedmiaru dotyczącego,, Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ". W tej pozycji zastosowano 10 krotność , co daje 150 cm. W związku z powyższym , uważamy że w tej pozycji wystąpił błąd w krotności

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 5 nastąpiła omyłka i należy przyjąć krotność = 2. Zakres aktualizacji dotyczy również wykopu oraz wywozu.