

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „UNICEF EDUCATION - Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Szkole Podstawowej nr 10 w Katowicach”, numer sprawy ZP/150/2023.

I. Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej.

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się z dokumentacją (przedmiar, rzuty remontowanych pomieszczeń) i dokonaniu wizji na obiekcie zauważamy poniższe niezgodności:

- ścianka działowa pomiędzy pomieszczeniami 0.09 i 0.10 jest murowana, a w poz. 6 kosztorysu mowa o rozbiórce ścianki z płyt gipsowych na ruszcie metalowym;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ścianka działowa pomiędzy pomieszczeniami 0.09 i 0.10 nie jest murowana, jest to ścianka z płyt gipsowych na ruszcie metalowym, zgodnie z poz. 6 przedmiaru.

Pytanie 2:

brak na rzucie pomieszczenia 0.10 określonego miejsca posadowienia nowych ścianek działowych;

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje szkic pomieszczenia 0.10, na którym zostało zaznaczone miejsce posadowienia nowych ścianek działowych.

Pytanie 3:

całkowity brak zgodności przedmiaru z rzutem pomieszczenia 0.03;

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia pozycję 68 przedmiaru „Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju” na 2,62 x 3,03 m²

Pytanie 4:

brak określenia rodzaju akcesoriów łazienkowych;

Odpowiedź:

Łazienka ma być wyposażona w umywalkę z poręczą, baterię bezdotykową, WC wraz z poręczą.

Pytanie 5:

w poz. 89 przedmiaru mowa jest o kabinach systemowych Basic z laminatu HPL, czego w ogóle nie ma na rzucie pomieszczenia; proszę o sprecyzowanie;

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję 89 „1. Sanitariat dla niepełnosprawnych, 2. Sanitariat męski, 3. Sanitariat żeński Opis: montaż kabin systemowych Basic, wykonywane są z homogenicznego laminatu HPL o grubości 10 mm, standardowe kolory laminatu: 406 biały - ścianki, 499 niebieski - drzwi, 860 żółty – drzwi, okucia - mosiądz oraz aluminium malowane proszkowo” z przedmiaru.

Pytanie 6:

w poz. 118-120 mowa jest o montażu osprzętu toalety (umywalka, bateria, WC kompakt; proszę sprecyzować ilość, gdyż podana w przedmiarze nie zgadza się z rzutem pomieszczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia przedmiar, jak poniżej:

poz. 118 „Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom.15 mm” – 1 szt.

poz. 119 „Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym” – 1 szt.

poz. 120 „Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'” – 1 szt.

Pytanie 7:

w zakresie remontu pomieszczenia 0.02 nie zostały uwzględnione prace związane z likwidacją umywalki wraz z instalacją wodną;

Odpowiedź:

Remont pomieszczenia 0.02 nie obejmuje likwidacji umywalki wraz z instalacją wodną.

Pytanie 8:

brak w przedmiarze robót montażu uchwytów dla niepełnosprawnych, które są widoczne na rzucie pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia przedmiar, jak poniżej:

poz. 118 „Baterie umywalkowe lub zmywakowe **bezdotykowe** ściennie o śr. nom.15 mm” – 1 szt.

poz. 119 „Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych **z poręczą** i z syfonem gruszkowym” – 1 szt.

poz. 120 „Montaż ustępów pojedynczych **z poręczą** i z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'” – 1 szt.

II. Niniejszym pismem, działając w trybie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ jak niżej:

Zmiana nr 1:

Dotyczy zmiany terminu związania ofertą (pkt. 13.1.):

JEST:

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

13.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **20.05.2023 r.**

[...]

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

13.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **24.05.2023 r.**

[...]

Zmiana nr 2:

Dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert (pkt. 18.1. oraz 18.9):

JEST:

18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT

18.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania, do dnia **21.04.2023 r. do godz. 09:00**.

[...]

18.9. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **21.04.2023 r. o godz. 09:15**, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

[...]

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT

18.2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania, do dnia **25.04.2023 r. do godz. 09:00**.

[...]

18.9. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **25.04.2023 r. o godz. 09:15**, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

[...]

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Szkic pomieszczeń 0.09 i 0.10 w SP 10 w Katowicach
2. Poprawiony przedmiar z dnia 19.04.2023r.

Katarzyna Godrecka – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

- https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice