

Muszyna, dnia 08.08.2023 r.

Zp.271.22.2023

Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie MiGU Muszyna**” – **Zadanie 6: Remont odcinka drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 77 i 51 w Jastrzębiku.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry! W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w terenie z uwagi na bardzo zły stan istniejącej nawierzchni proszę o informację czy podbudowa o grubości 15cm na drodze gminnej dz. nr 77 i 51 w m. Jastrzębik będzie wystarczająca ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż grubość podbudowy zostaje zwiększona do 25 cm.

W związku z czym modyfikacji ulegnie załącznik 4 do treści SWZ.

Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji pliku pod nazwą: „załącznik_nr_4_do_swz_dokumentacja_przetargowa_obmiar_zad_nr_6.BES”.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)