



Wieleń, 2023-11-17

KTI.271.15.2023

**Otrzymują wykonawcy,  
którzy pobrali SWZ**

zamieszczono na stronie: [www.bip.wielen.pl](http://www.bip.wielen.pl) , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Rosku”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: ustawa PZP) Gmina Wielenia, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

***Pytanie nr 1:***

*1) W związku z trwającym postępowaniem proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Projekt zakłada konstrukcję bez stabilizacji podłoża  $R_m = 2,5 \text{ MPa}$  gr 15 cm natomiast w przedmiarach jest ta pozycja podbudowy.*

*Z uwagi , iż zadanie jest ryczałtowe Wykonawca nie ma obowiązku w ofercie policzyć wartości stabilizacji gdyż przedmiary są poglądowe.*

*Jednak mając na uwadze warunki geotechniczne zastosowanie stabilizacji będzie w przyszłości konieczne. Dla uniknięcia problemów na etapie budowy prosimy o jednoznaczna odpowiedź czy stabilizacja będzie musiała być stosowana oraz stosowną zmianę w projekcie. Na w/w ulicach jest formuła buduj a nie projektuj buduj więc to na Zamawiającym ciąży obowiązek zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji.*

**Odpowiedź nr 1:**

W wycenie należy przewidzieć zastosowanie stabilizacji gruntu zgodnie z warunkami przedstawionymi w przedmiarach robót.

Burmistrz Wielenia  
/-/ Elżbieta Rybarczyk