



PRZEWÓD GAZU - Z SZAFKI Z KURKIEM $\phi 100$
GŁÓWNYM, REDUKTOREM I GAZOMIERZEM

DWA OTWORY NAWIEWNE O WYM. 30×25 cm KAŻDY
SPÓD OTWORU 30 cm NAD POSADZKĄ

roformia



SZCZEGÓŁ



ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZU

KOTŁOWNIA



• **APIS** • Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6, 64-920 PIŁA
212-00-88
REGON 570016494 NIP 764-010-18-60

Obiekt budowlany: Dom Pomocy Społecznej w Rządкові
64-810 Rządкові, bud. nr 79

Nr Rysunku:

1

Przedmiot rysunku: Modernizacja kotłowni węglowej na gazową
Rzut kotłowni

Skala

1:50

Projektant: mgr inż. Edward Rodziewicz - upr. NN-8345/630/82

Data i podpis
1998-04-30

Sprawdzający: mgr inż. Helena Rodziewicz - upr. UAN-8345/1477/90

Data i podpis
1998-04-30