

LEGENDA:

1/1 - nr oprawy
- 1 — nr obwodu
- 1 — nr kolejny

L1-40W - faza obwodu zasilającego i moc źródła

l=15m (20m) - odległość między słupami w linii prostej (w nawiasie długość odcinka kabla z uwzględnionym 5m zapasem na odcinek)

⊕ proj. oprawa ośw. LED 40W na słupie h=5m

——— proj. kabel nn: YAKXS 4x25

–·–·– bednarka PFeZn 30x4

Uwaga:
- przy oprawach stosować śrubowe tabliczki słupowe;

zestawienie projektowanej mocy obwodów oświetleniowych

faza	moc [W]		
	obwód 1	obwód 2	obwód 3
L1	80	80	120
L2	80	80	120
L3	40	80	160
suma	200	240	400

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

PROMETBUD
84-240 REDA
ul. Wiejska 35
tel./fax 58-736-94-45

Obiekt: Park w Kiełpinie Górnym. Gdańsk, ul. Goplańska, dz.nr 239/2, 236, 243/4
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	inż. T.Poblocki	06.2017	182/Gd/99	
Opracował				
Sprawdził	mgr inż A.Gwizdała	06.2017	63/Gd/2002	

Podziałka: -
Format: A3
Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy sieci oświetlenia ZDiZ
Nr proj.:
Tytuł rys.: Schemat blokowy oświetlenia parkowego
Nr rys.: EL-01

420 x 297