

Katowice, 25 kwietnia 2022 roku

WPZ.55840.1.30.2022.PW

MT/311/2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 j.t. ze zm.), w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2022 roku (data wpływu do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – 14 lutego 2022 roku) złożonego przez Pana Łukasza Dolata – Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przy ul. Plac Medyków 1, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu „B” WSS nr 5 w Sosnowcu, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej...budynek B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu...Sosnowiec, Plac Medyków 1*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Leszka Chimowicza oraz rzeczoznawcę budowlanego – inż. Józefa Chamieleca,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- wymaganej szerokości biegów klatek schodowych K1, K3 i K5 oraz spoczników klatek schodowych K1, K3 i K5 (§68 ust. 1),
- wymaganego pasa o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej EI60, wykonanego z materiałów niepalnych, w miejscu styku ścian oddzielenia pożarowego (§235 ust. 2),
- wymaganej szerokości drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej (§239 ust. 4),
- wymaganej szerokości i wysokości korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną (§242 ust. 1, 2 i 3),
- podziału korytarzy na odcinki krótsze niż 50m (§243 ust. 1),
- zamknięcia klatki schodowej K1 drzwiami dymoszczelnymi oraz oddymiania klatek schodowych K2 i K3 (§245),
- wymaganej długości drogi ewakuacyjnej (§256 ust. 3),
- wymaganego usytuowania pomiędzy poszczególnymi segmentami budynku (§271 ust. 11),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej zapewniający ochronę całkowitą, gwarantujący wykonanie niezbędnych sterowań w stanie alarmu pożarowego, wykonany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 2) wyposażenia pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które spełniać będzie wymagania określone w Polskich Normach PN-EN 1838 *Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne* oraz PN-EN 50172:2005 *Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego*, wykonane na podstawie dokumentacji projektowej branżowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) wydzielenia pożarowego klatek schodowych K2 i K3 drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS60 odporności ogniowej oraz ścianami o klasie odporności ogniowej REI120,
- 4) wydzielenia pożarowego klatek schodowych K4 i K5 drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS30 odporności ogniowej oraz ścianami o klasie odporności ogniowej REI60, oraz ich wyposażenie w urządzenia służące do suwania dymu, wykonane w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 5) oddzielania pożarowego budynku będącego podstawą opracowania od obiektów sąsiadujących, zgodnie w częścią tekstową i graficzną „*Ekspertyzy technicznej...*”,

- 6) dokonania podziału budynku na strefy pożarowe, zgodnie w częścią tekstową i graficzną „*Ekspertyzy technicznej...*”,
- 7) dokonania podziału przegrodami dymoszczelnymi wskazanymi korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50m, zgodnie w częścią tekstową i graficzną „*Ekspertyzy technicznej...*”,
- 8) usunięcia palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
- 9) dokonania ocielenia budynku na granicy stref pożarowych z materiałów niepalnych,
- 10) modernizacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami 25, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów, w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 11) prowadzenia cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla personelu medycznego z zakresu ogłaszania i prowadzenia ewakuacji oraz zaznajomienia z występującymi urządzeniami przeciwpożarowymi zastosowanymi w budynku.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 KPA odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 (+1 egzemplarz ekspertyzy)
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Do wiadomości:

2. KM PSP Sosnowiec (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.