

## POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2057), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Grzegorza Kędzińskiego zamieszkałego przy ul. Zaporoskiej 37/I/2 we Wrocławiu, jako pełnomocnika WSS nr 5 im. św. Barbary przy ul. Plac Medyków 1 w Sosnowcu, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego doprowadzenia drogi pożarowej do budynku B WSS nr 5 w Sosnowcu, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Aneks do ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej... budynek B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu ... Sosnowiec, Plac Medyków 1*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Leszka Chimowicza oraz rzeczoznawcę budowlanego – dr hab. inż. Dariusza Bajno,

### postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wymaganych parametrów doprowadzenia drogi pożarowej (§12 ust. 2 i 3), w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w postanowieniu wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WPZ.55840.1.149.2023.PW z dnia 13 lipca 2023 roku,
- 2) wykonania drogi pożarowej przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego, w sposób wskazany na załączonym do „*Ekspertyzy technicznej...*” planie sytuacyjnym,

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

## UZASADNIENIE

Na podstawie treści art. 126 i art. 107§4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony całości.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

### Otrzymuje:

- ① Grzegorz Kędziński  
ul. Zaporoska 37/I/2  
53-519 Wrocław (+1 egzemplarz ekspertyzy) – **ZPO**

### Do wiadomości:

- 1) KM PSP Sosnowiec (+1 egzemplarz ekspertyzy) – **PO**,
- 2) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).



z up.  
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
St. Brygadier młd. Michał Strykowski  
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Obdobnie & dnia 19.07.2023 M. Adamowski