



Legenda:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

☒ Rozdzielnica elektryczna
⚡ Wypust zasilający 400V (L1,L2,L3,N,PE)
⚡ Wypust zasilający 230V (L,N,PE)

Legenda:
OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY

⚡ Łącznik jednoobwodowy
⚡ Łącznik dwuobwodowy
⚡ Łącznik schodowy
⚡ Czujnik ruchu i natężenia oświetlenia
⊙ Łącznik monostabilny

Legenda:
OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ESU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 425lm
EXIT I,II - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ SUFITOWY
EXIT III,IIIa - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ NAŚCIENNY
L2O3- OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 390lm, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
LPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm
LPO3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 360lm, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
LPUS - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 390lm
XPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 160lm
XPO3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, 375lm
XPU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 390lm, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA
ACN108.3 EDD - OPRAWA LED 73W 8400lm CRI95, STEROWANA DALI
ACN 36.3 - OPRAWA LED 28W, 2800lm CRI95
ACN 44.3 - OPRAWA LED 24W, 3200lm CRI80
ACN 44.4 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
ACN 44.42a - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
ACN 52.3 - OPRAWA LED 28W, 3700lm CRI80
ACN 54.3 EDD - OPRAWA LED 39W, 4200lm CRI95, STEROWANA DALI
ACS 72.3 - OPRAWA LED 52W, 5600lm CRI95
ACS 44.02 EDD - OPRAWA LED 24W, 3800lm CRI80
APs 44.2 - OPRAWA LED 24W, 3700lm CRI80
APs 66.2 EDD - OPRAWA LED 35W, 5800lm, CRI80 STEROWANA DALI
AS 44.1 - OPRAWA LED 24W, 3500lm, CRI80
BNO 18.1 - OPRAWA LED 13W, 1200lm, CRI85
BNO 18.2 - OPRAWA LED 13W 1400lm, CRI85
BNO 28.1 - OPRAWA LED 18W 1900lm, CRI85
BNO 36.1 - OPRAWA LED 25W 2600lm, CRI80
BP 38.1 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CRI80
BP 38.2 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CRI80
BP 48.1 - OPRAWA LED 35W, 4300lm, CRI80
NP22.2 - OPRAWA LED 12W 2100lm, CRI80
NP44.2 - OPRAWA LED 24W 4100lm, CRI80
NPG44.1 - OPRAWA LED 24W, 3900lm, CRI80
XW1.1 - OPRAWA LED 9W 1000lm, KINKIET
N - OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM METALHALOGENOWYM

Uwaga.
Szczegółowe parametry techniczne opraw oświetleniowych wymieniono w opisie technicznym.

ARCHIMODUS
ARCHIMODIUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KŁUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. SW. BARBARY W SOŚNOWIEC
ADRES: PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC
OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA
LOKAL: PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC
ADRES GEOD.: DZ NR 7478, OBRĘB M. SOŚNOWIEC

TEMAT PROJEKTU: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAŁĘCZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. SW. BARBARY W SOŚNOWIEC - ETAP II, ETAP III

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA +4 - INSTALACJA GMAZD WYKŁADKOWYCH, INSTALACJA OŚWIETLENIA

PROJEKTANT: MGR RZ. MICHAŁ NAGÓRKA
OPRAWIAJĄCY: MGR RZ. LUKASZ BABIŃSKI

DATA: 10.2022
NR LPR: POL01B0P0215
UB010P00202

ARCHIM-43-22
NR PROJEKTU: 1100
SKALA: ETAP PROJEKTU
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
E14
NR RYSUNKU