



- Legenda:**  
OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- ESU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 425lm
  - EXIT II - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ SUFITOWY
  - EXIT Ia, Ia - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ NASCIENNY
  - L203 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 390lm, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
  - LPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm
  - LP03 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 360lm, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
  - LPUS - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm
  - XPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm
  - XP03 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, 375lm
  - XPUS - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 390lm, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA
  - ACN108.3 EDD - OPRAWA LED 73W 8400lm CRI95, STEROWANA DALI
  - ACN 36.3 - OPRAWA LED 28W, 2800lm CRI95
  - ACN 44.3 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
  - ACN 44.4 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
  - ACN 44.420 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
  - ACN 52.3 - OPRAWA LED 28W, 3700lm CRI80
  - ACN 54.3 EDD - OPRAWA LED 99W, 4200lm CRI95, STEROWANA DALI
  - ACN 72.3 - OPRAWA LED 52W, 5600lm CRI95
  - ACN 44.02 EDD - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
  - APs 44.2 - OPRAWA LED 24W, 3700lm CRI80
  - APs 66.2 EDD - OPRAWA LED 35W, 5600lm CRI80 STEROWANA DALI
  - AS 44.1 - OPRAWA LED 24W, 3500lm CRI80
  - BNO 18.1 - OPRAWA LED 13W, 1200lm CRI85
  - BNO 18.2 - OPRAWA LED 13W 1400lm CRI85
  - BNO 28.1 - OPRAWA LED 18W 1900lm CRI85
  - BNO 36.1 - OPRAWA LED 25W 2600lm CRI80
  - BP 38.1 - OPRAWA LED 27W, 3300lm CRI80
  - BP 38.2 - OPRAWA LED 27W, 3300lm CRI80
  - BP 48.1 - OPRAWA LED 35W, 4300lm CRI80
  - NP22.2 - OPRAWA LED 12W 2100lm CRI80
  - NP44.2 - OPRAWA LED 24W 4100lm CRI80
  - NP44.1 - OPRAWA LED 24W, 3900lm CRI80
  - XW1.1 - OPRAWA LED 9W 1000lm, KINKIET
  - N - OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM METALHALOGENOWYM

- Uwaga:  
Szczegółowe parametry techniczne opraw oświetleniowych wymieniono w opisie technicznym.
- Legenda:**  
OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY
- Łącznik jednoobwodowy
  - Łącznik dwuobwodowy
  - Łącznik schodowy
  - Łącznik ruchu / włączenia oświetlenia
  - Łącznik monostabilny
  - MCU Sterownik DALI z potencjometrem

<b>ARCHIMODUS</b>	ARCHIMODIUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KŁUCZOWSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL. 503 176 038, 717 564 595			
	INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. SW. BARBARY W SOŚNOWIEC			
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC			
ORIENT:	BUDYNEK SZPITALA			
LOKAL:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC			
ADRES GEOD:	DZ NR 7416, OBRĘB M. SOŚNOWIEC			
TEMAT PROJEKTU:	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. SW. BARBARY W SOŚNOWIEC - ETAP II, ETAP III			
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA +3 - INSTALACJA OŚWIETLENA			
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR LPR	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MICHAŁ NAGÓRKA	10.2022	POŁYBUP0215	
ARCHM-43-22	MGR INŻ. LUKASZ BABIŃSKI	10.2022	UB021P0028	
NR PROJEKTU	1100	PROJEKT TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	E10
SKALA		BRANŻA		NR RYSUNKU