



- Legenda:**
- OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY
- Łącznik jednoobwodowy
 - Łącznik dwuobwodowy
 - Łącznik schodowy
 - Czujnik ruchu i natężenia oświetlenia
 - Łącznik monostabilny
 - Panel przyciskowy DALI - funkcja załączania oraz regulacji natężenia i temperatury barwowej
 - Czujnik ruchu i natężenia oświetlenia DALI

- Legenda:**
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- ESU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 425lm
 - EXIT I,II - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ SUFITOWY
 - EXIT Ia,IIa - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ NAŚCIENNY
 - L203- OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 390lm, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
 - LPO1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm
 - LPO3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 360lm, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA
 - LPJ3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 390lm
 - XPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 160lm
 - XPO3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, 375lm
 - XPU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 390lm, SOCZEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA
 - ACN108.3 EDD - OPRAWA LED 73W 8400lm CRI95, STEROWANA DALI
 - ACN 36.3 - OPRAWA LED 28W, 2800lm CRI95
 - ACN 44.3 - OPRAWA LED 24W, 3200lm CRI80
 - ACN 44.4 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
 - ACN 44.420 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CRI80
 - ACN 52.3 TW - OPRAWA LED 28W, 3700lm CRI80, STEROWANA DALI, REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ
 - ACN 54.3 EDD - OPRAWA LED 39W, 4200lm CRI95, STEROWANA DALI
 - ACN 72.3 - OPRAWA LED 52W, 5600lm CRI85
 - ACS 44.02 EDD - OPRAWA LED 24W, 3800lm CRI80
 - APS 66.2 TW - OPRAWA LED 35W, 5600lm, CRI80 STEROWANA DALI, REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ
 - AS 44.1 - OPRAWA LED 24W, 3500lm, CRI80
 - BNO 18.1 - OPRAWA LED 13W, 1200lm, CRI85
 - BNO 18.2 - OPRAWA LED 13W 1400lm, CRI85
 - BNO 28.1 - OPRAWA LED 18W 1900lm, CRI85
 - BNO 36.1 - OPRAWA LED 25W 2600lm, CRI80
 - BP 38.1 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CRI80
 - BP 38.2 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CRI80
 - BP 48.1 - OPRAWA LED 35W, 4300lm, CRI80
 - NP22.2 - OPRAWA LED 12W 2100lm, CRI80
 - NP44.2 - OPRAWA LED 24W 4100lm, CRI80
 - NP44.1 - OPRAWA LED 24W, 3900lm, CRI80
 - XW1.1 - OPRAWA LED 9W 1000lm, KINKIET
 - N - OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM METALHAŁOGENOWYM

Uwaga:
Szczegółowe parametry techniczne opraw oświetleniowych wymieniono w opisie technicznym.

UWAGA:
Należy przewidzieć po 3 oprawy BP38.1 nt oraz L203 Aw na każdej kondygnacji klatki schodowej nr 2.

<div>ARCHIMODIUS</div>		ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 131A 50-323 WROCŁAW TEL. 503 176 038, 717 584 595		
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU			
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC			
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALA			
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC			
ADRES GEOD.:	DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC			
		MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.		
TEMAT PROJEKTU:	RZUT PIĘTRA -1- INSTALACJA OŚWIETLENIA			
TEMAT RYSUNKU:				
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MICHAŁ NAGÓRKA	DATA	NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. LUKASZ BABIŁONSKI	12.2021	POL0180PBE/15	
			UB02133POCE09	
ARCHM-48-21	1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E02
NR PROJEKTU	SKALA	ETAP PROJEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU