



<div><div>Legenda:</div><div>Instalacje elektryczne</div><div><div><div></div><div>Rozdzielnica elektryczna</div></div><div><div></div><div>Wypust zasilający 400V (L1,L2,L3,N,PE)</div></div><div><div></div><div>Wypust zasilający 230V (L,N,PE)</div></div></div><div><div>Legenda:</div><div>OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY</div><div><div><div></div><div>Łącznik jednoobwodowy</div></div><div><div></div><div>Łącznik dwuobwodowy</div></div><div><div></div><div>Łącznik schodowy</div></div><div><div></div><div>Czynnik ruchu i natężenia oświetlenia</div></div><div><div></div><div>Łącznik monostabilny</div></div></div><div><div>Legenda:</div><div>OPRAWY OŚWIETLENIOWE</div><div><div>ESU3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 425lm</div><div>EXIT I,II - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ SUFITOWY</div><div>EXIT III,IIa - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, PODŚWIETLONY ZNAK EWAKUACYJNY, MONTAŻ NAŚCIENNY</div><div>L2O3- OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 390lm, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA</div><div>LPC1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 150lm</div><div>LPO3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 360lm, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA</div><div>LPUS - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 390lm</div><div>XP3 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA, 160lm</div><div>XP03 - OPRAWA AWARYJNA LED 3W, SOCLEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, 375m</div><div>XPUS - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 390lm, SOCLEWKA DO KORYTARZY, OPTYKA WĄSKA</div><div>ACN108.3 EDD - OPRAWA LED 73W 8400lm CR195, STEROWANA DALI</div><div>ACN 36.3 - OPRAWA LED 28W, 2800lm CR195</div><div>ACN 44.3 - OPRAWA LED 24W, 3200lm CR180</div><div>ACN 44.4 - OPRAWA LED 24W, 3600lm CR180</div><div>ACN 44.42a - OPRAWA LED 24W, 3600lm CR180</div><div>ACN 52.3 - OPRAWA LED 29W, 3700lm CR180</div><div>ACN 54.3 EDD - OPRAWA LED 39W, 4200lm CR195, STEROWANA DALI</div><div>ACN 72.3 - OPRAWA LED 52W, 5600lm CR195</div><div>ACS 44.02 EDD - OPRAWA LED 24W, 3600lm CR180</div><div>APs 44.2 - OPRAWA LED 24W, 3700lm CR180</div><div>APs 66.2 EDD - OPRAWA LED 35W, 5900lm, CR180 STEROWANA DALI</div><div>AS 44.1 - OPRAWA LED 24W, 3600lm, CR180</div><div>BNO 18.1 - OPRAWA LED 13W, 1200lm, CR185</div><div>BNO 18.2 - OPRAWA LED 13W 1400lm, CR185</div><div>BNO 28.1 - OPRAWA LED 18W 1900lm, CR185</div><div>BNO 36.1 - OPRAWA LED 25W 2600lm, CR180</div><div>BP 38.1 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CR180</div><div>BP 38.2 - OPRAWA LED 27W, 3300lm, CR180</div><div>BP 48.1 - OPRAWA LED 35W, 4300lm, CR180</div><div>NP22.2 - OPRAWA LED 12W 2100lm, CR180</div><div>NP44.2 - OPRAWA LED 24W 4100lm, CR180</div><div>NP44.1 - OPRAWA LED 24W, 3900lm, CR180</div><div>XW1.1 - OPRAWA LED 9W 1000lm, KINKIET</div><div>N - OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM METALHALOGENOWYM</div></div></div></div></div>				
Uwaga. Szczegółowe parametry techniczne opraw oświetleniowych wymieniono w opisie technicznym.				
<div><div>ARCHIMODIUS</div><div>ARCHIMODIUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KŁUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL. 503 176 038, 717 564 595</div></div>				
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOŚNOWCU				
ADRES: PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC				
OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA				
LOKAL: PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOŚNOWIEC				
ADRES GEOD.: DZ NR 7476, OBRĘB M. SOŚNOWIEC				
TEMAT PROJEKTU: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOŚNOWCU.				
TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA +4- INSTALACJA GŁOZD WYKŁADKOWYCH, INSTALACJA LAN, INSTALACJA OŚWIETLENIA				
PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO DATA NR LPR. PODPIS				
MGR RZ. MICHAŁ NAGÓRKA 12.2021 POLUB0P0515				
SPRAWDZAJĄCY: MGR RZ. LUKASZ BABIŃSKI 12.2021 U80210P00208				
ARCHIM-48-21				
NR PROJEKTU 1:100				
SKALA: PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA E14				
BRANŻA: NR RYSUNKU				