

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI ŻELBETOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, SZYBU WINDY, PODCIĄGÓW I SŁUPÓW;
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI;
3. PRZEJŚCIA INSTALACJI W STROPACH WYKONAĆ JAKO SZCZELNE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH WYLEWANE Z BETONU C25/30; ZBROJENIE ZE STALI B500SP;
5. KONSTRUKCJA ORAZ SPOSÓB ZBROJENIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH, PODCIĄGÓW I PŁYT STROPOWYCH WG. RYS. SZCZEGÓŁOWYCH;
6. ZBROJENIA WIEŃCY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD min. 50 ŚREDNIC ŁĄCZONYCH PRĘTÓW.
7. PRZEBIEG UZIEMIENIA WG. PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
8. POZIOMY NADPROŻY I BELEK ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH wg RYS. SZCZEGÓŁOWYCH, POZIOMY NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH wg. PROJ. ARCHITEKTURY.
9. LOKALIZACJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH wg PROJ. ARCHITEKTURY\
10. ŚCIANY PRZYZIEMIA - MUROWANE gr.24cm Z SILIKATÓW KLASY 20MPa NA ZAPRAWIE M10
11. WYMIARY ZAWARTE NA RYSUNKU PODANO W [mm].

POZIOM PORÓWNAWCZY
±0.00=73.58 m npm POZIOM PARTERU BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA:
-słupy, podciągi, żebra: 3.5cm
-ściany żelbetowe: 3.0cm
-płyty stropowe: 3.0cm

MATERIAŁY:		
1. FUNDAMENTY:	C25/30	KL. EKSPOZYCJI: XC1
2. ELEMENTY MONOLITYCZNE:	C25/30	KL. EKSPOZYCJI: XC1 / X0
3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE:	n/d	KL. EKSPOZYCJI: n/d
4. STAL ZBROJENIOWA:	B500SP	
5. STAL PROFILOWA:	S355	

ODPORNOŚCI OGNIOWE:	
1. GŁÓWNA KONSTR. NOŚNA:	REI60
2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO:	REI120
3. STROPY:	REI60

PARAMETRY OBIEKTU:	
1. NORMOWY OKRES UŻYTKOWANIA:	50 LAT
2. KLASA KONSEKWENCJI:	CC2
3. KLASA NIEZAWODNOŚCI:	RC2
4. KLASA KONSTRUKCJI:	S4
5. POZIOM NADZORU PRZY PROJEKTOWANIU:	DSL2
6. POZIOM INSPEKCJI PRZY WYKONANIU:	IL2

Zestawienie płyt stropowych

PS-265 / 1.20x6.52m	13
PS-265 / 1.20x6.82m	12
PS-265 / 1.20x7.42m	11
PS-320 / 1.20x8.23m	4
PS-320 / 1.20x9.47m	13

PO WYBRANIU DOSTAWCY PŁYT STROPOWYCH DETALE WIEŃCÓW I WZMOCNIEŃ OPARCIA PŁYT ZWERYFIKOWAĆ Z WYTYCZNYMI MONTAŻOWYMI DOSTAWCY

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:
Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. Marek Turek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0049/PPOK/07

sprawdzający:
inż. Piotr Krystek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

opracował: mgr inż. Mateusz Skarbiński

tytuł rysunku: RZUT STROPODACHU

nr rysunku:	branża:	
PW-K-1018-20-II-07	konstrukcja	

etap projektowania:	data opracowania:	skala:	strona:
projekt wykonawczy	30.06.2020r.	1:100	

PCE_MECHANIK_2020_07_01D.dwg
01.07.2020 godz.11:29
MPLOT
MCAD