

Pytania do postępowania nr ZP/15/2024

Pytania nr 6

Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Krzyska w Tarnowie

Pytanie 1: Wg przekrojów architektury grubość płyty to 40 cm, natomiast wg konstrukcji płyta ma 45 cm. Jaką grubość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1: Do wyceny należy przyjąć grubość płyty zgodnie z projektem konstrukcyjnym, wynoszącą 45 cm.

Pytanie 2: Gwarancja jaką należy udzielić na przedmiot zamówienia podana w SWZ jest inna niż ta zapisana w projekcie umowy. Prosimy o informację jaki okres gwarancji należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 2: Zapis SWZ stanowi omyłkę pisarską, którą niniejszym Zamawiający prostuje. „Okres gwarancji min- 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót”. Zamawiający oczekuje udzielenia rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 13 i 14 .

Pytanie 3: W przedmiarze brak robót rozbiórkowych. Czy należy wycenić rozbiórkę budynków znajdujących się na działce?

Odpowiedź 3: Przy wycenie należy uwzględnić rozbiórkę budynków znajdujących się na działce. Zamawiający zwraca uwagę, że w zakres wyceny należy włączyć wywóz i utylizację odpadów komunalnych (śmieci) znajdujących się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenie działki.

Tarnów, 12.12.2024r.