

ZP.2610.8.2022.BŻ

Ostróda, 01.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi powiatowej Nr 1233 N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki**”.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

Pytanie Nr 1 z dnia 01.04.2022 r.

SST2 -PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO wg SST 2, materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego jest kruszywo łamane 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3 wg PN-S-96023, Wg wskazanej normy PN-S-96023 pkt 2.2.1 „Do warstw podbudowy i nawierzchni stosuje się następujące rodzaje kruszywa: - tłuć 31,5/63 - kliniec 20/31,5 -mieszanka kruszywa łamanego 20/63 Dla kategorii ruchu R2 można stosować mieszanki kruszywa łamanego zwykłego 4/63 o zawartości frakcji 4/31,5 nie więcej niż 50%” Norma PN-S-96023 nie dotyczy mieszanki 0/31,5 Prosi się o wyjaśnienie? Czy Inwestor dopuszcza wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 wg PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane. Wymagania” (taka mieszanka została opisana w specyfikacji przebudowy mostu na przepust?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy realizacji zadania dla zakresu drogowego należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3 zgodnie z zaktualizowaną SST 2 (w załączeniu), w części dotyczącej podbudowy z kruszywa.

Z poważaniem

Załączniki:

1. SST 2

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).