

Bydgoszcz, dnia 21 września 2020r.

**Arkada Projekty Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz**

Dotyczy: warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Produkcyjnej/Przy Tartaku w Bydgoszczy (dz. nr 24/20, 24/4, 24/5 obr.342)

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy niniejszym aneksem wprowadza następujące zmiany do warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej nr EI/MW/447/2020 z dnia 20.03.2020r.

1. Pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło:

| | Q _{co} [kW] | Q _{cw_{max}} [kW] | Q _{cw_{sr}} [kW] |
|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budynek A | 235,0 | 150,0 | 65,0 |
| Budynek B | 175,0 | 115,0 | 45,0 |
| Budynek C | 40,0 | 35,0 | 10,0 |
| Budynek D | 80,0 | 50,0 | 15,0 |

2. PPkt d) w pkt 5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Obliczeniowe natężenie przepływu dla przewidywanego zapotrzebowania:


- Budynek A: 3,4 t/h
- Budynek B: 2,5 t/h
- Budynek C: 0,5 t/h
- Budynek D: 1,0 t/h


3. Pozostała treść warunków przyłączenia nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. EI a/a

Wykonała: P.Kozłowska 52 30 45 310

Dyrektor
ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży

Janusz Bejtka


Kierownik
Działu Warunków i Dokumentacji
Maciej Szenefeld