

WYJAŚNIENIA NR 3 do SIWZ ZP/11/2021
do przetargu nieograniczonego
na:

Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda

CPV 45310000-3

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/11/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na duże zróżnicowanie producentów wyposażenia rozdzielnic RGnn i RA, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie aparatów i urządzeń innych producentów niż wskazanych w projekcie (o takich samych parametrach) stanowiących wyposażenie RGnn i RA (m.in. rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe, kondensatory, przekładniki nN, zaciski)?

Pytanie nie dotyczy soft-startów, sterowników komunikacyjnych, paneli HMI, modułów komunikacyjnych i liczników.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. W rozdzielnicach RGnn i RA dopuszcza się stosowanie wskazanych w pytaniu aparatów i urządzeń o takich samych parametrach jak wskazanych w projekcie producentów.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/11/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała