

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 92 82
monika.rownicka@psgaz.pl

“DRO – LAB”
mgr inż. Paulina Kba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-200 Jelcz-Laskowice

Wasz znak: DRO-LAB/P/2021/PP/MW/02
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.773.060-1.MR.21

Wrocław, 25.10.2021

Dot.: **przebudowa przejść dla pieszych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej na drogach gminnych nr 111514D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 (ul. Długa, Europejska) w Miłoszycach.**

Szanowni Państwo,

informujemy, że w obrębie opracowania przedłożonego do uzgodnienia na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. nr 2), występuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 mm PN 6,3 MPa eksploatowany przez PSG sp. z o.o.

Przedłożoną dokumentację uzgadniamy pozytywnie.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych zaleceń :

1. Skrzyżowania projektowanej inwestycji z gazociągiem wysokiego ciśnienia wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640).*
2. Należy zachować minimalne przykrycie 1,2m pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu a projektowaną nawierzchnią drogi i chodnika, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. W miejscu skrzyżowań z naszą siecią gazową należy zachować minimalną pionową odległość 0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanych obrzeży i krawężników a istniejącej sieci gazowej.
4. Roboty ziemne w pasie o szerokości po 2,0 m od gazociągu prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.
5. Przed przystąpieniem do prac (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przesłać informację o planowanym rozpoczęciu robót na adres: Dział Stacji i Sieci Gazowych, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.

6. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia inwestycji dostarczyć do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień, Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, PSG sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław- pomiar powykonawczy w postaci mapy zasadniczej, geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem współrzędnych w układzie 1965 obejmujący obszar kolizji o szerokości 100 metrów (po 50 m od osi gazociągu). W sytuacji wystąpienia lokalnego układu wysokości prosimy o taką informację i podanie nazwy tego układu. W przypadku skrzyżowania z urządzeniami innych branż, w miejscu skrzyżowania należy podać trzy rzędne - terenu, osi gazociągu, urządzenia kolidującego. Na szkicu powinny znaleźć się również elementy zabezpieczające takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem średnicy i długości oraz elementy i urządzenia towarzyszące obiektom systemowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie posadowienia istniejącej sieci gazowej należy bezzwłocznie powiadomić służby gazownicze j.w.

Niniejsze uzgodnienie stanowi całość z załącznikami graficznymi do uzgodnienia (plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 2).

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robot i inwestor zadania.

Uzgodnienie traci ważność dnia 25.10.2023.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Alina Hącel
Alina Hącel

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Rozdzielnik:

1. Adresat *+ załącznik*
2. Dział Stacji i Sieci Gazowych
3. ZMSM-MR a/a