

ZAWIADOMIENIE

Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy i umocnienia poboczy?

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2.

Jaka jest projektowana kategoria ruchu dla remontowanego odcinka drogi?

Klasa drogi „L” – droga lokalna.

3.

Uprzejmie proszę o dołączenie do dokumentacji Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Zamawiający uzupełnia wnioskowane dokumenty.

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak

Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

