

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/SIIR/2023/MK

Wymiana zasilacza UPS w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku.

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Adres: ul. Dworcowa 5
84-100 Puck

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres: ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Stan istniejący:

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Pucku zainstalowany jest zasilacz UPS PRT 3/3 mocy 30 kVA z baterią 20 akumulatorów 45 Ah. Znajduje się on w piwnicy na kondygnacji -1. W chwili obecnej jest on niesprawny po poważnej usterce i nie nadaje się do naprawy. Planowana jest wymiana zasilacza na nowy.

Zakres prac:

Zamawiający przewiduje zlecić wymianę starego zasilacza UPS na nowy przy zachowaniu poniższych wymagań minimalnych:

- Moc znamionowa 30 kVA/24 kW
- Wejście i wyjście zasilacza 3-fazowe
- Czas podtrzymania 10 min przy mocy 24 kW
- Wyposażony w kartę komunikacyjną SNMP

W ofercie należy uwzględnić następujący zakres prac:

- Demontaż, wyniesienie i utylizację niesprawnego UPSa.
- Zakup, dostawę, montaż z podłączeniem nowego zasilacza do istniejącej instalacji.
- Konfigurację i uruchomienie urządzenia.
- Przeszkolenie użytkownika z obsługi.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały niezbędne do wykonania opisywanej instalacji oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji (koszty zakupu, dojazdu itd.)

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Warunki realizacji:

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie:

1. Pracowników o nieposzlakowanej opinii, uprawnionych do pracy przy instalacjach elektrycznych. Osoby uczestniczące w pracach na obiekcie mogą zostać poddani sprawdzeniu przez Wydział Bezpieczeństwa Informacji pod kątem niekaralności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości mogą zostać nie dopuszczeni do prac.
2. Spełnienia warunków BHP.
 - Termin realizacji 14 dni od daty udzielenia zlecenia.
 - Udzielenie gwarancji na zamontowany UPS - 12 miesięcy.
 - Termin płatności 28 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru.

Michał Koziński