

Wrocław, 30.08.2024 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na dachu budynku D10 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZA.37670.38.2024.PD

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami otrzymanymi od Oferentów, biorących udział w postępowaniu nr BZA.37670.38.2024.PD, prowadzonym w sprawie opracowania dokumentacji technicznej i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na dachu budynku D10 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, poniżej udzielamy odpowiedzi:

### **PYTANIE 1**

Czy dopuszczają Państwo moduły o szerokości do 1134 mm?

Odpowiedź:

*Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem, że ekspertyza nośności dachu nie będzie wykluczać takich modułów.*

### **PYTANIE 2**

Czy dopuszczają Państwo moduły o 108 ogniwach połówkowych?

Odpowiedź:

*Zamawiający dopuszcza stosowanie modułów połówkowych pod warunki że moduły są na liście Tier-1.*

Z poważaniem

DYREKTOR BIURA ZAKUPÓW

*Grzegorz Bachor*