

Łódź, dnia 4 października 2023 r.**WZ-091-87/23****Do Oferentów biorących  
udział w postępowaniu****WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**Dotyczy: postępowania pn.: „**Dostawa materiałów elektrotechnicznych i elektronicznych do taboru**”, nr sprawy: **WZ-091-87/23**.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z (NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 673 359 993,00 zł) - jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, udziela odpowiedzi na przesłane poniżej pytania:

**Pytanie 47 – dotyczy Zadania 2 pozycji 156**

Dopisany przez Państwa produkt TERMOSTAT PROGRAMOWALNY VOLCANO EH20,1 1-4-0101-0039 VTS 016-0143-0126-0, jest trudno dostępny. Proszę o wyrażanie zgody na dostawę :E901 - Przewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy ENGO Controls, lub wykreślenie produktu. W załączniku przesyłam kartę katalogową

**Odpowiedź 47:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do Zapytania – „Formularza opisowo – cenowego” poprzez wykreślenie pozycji 156 w Zadaniu 2.

**Pytanie 48 – dotyczy Zadania 2 pozycji 156**

Dopisany przez Państwa TERMOSTAT PROGRAMOWALNY VOLCANO EH20,1 1-4-0101-0039 VTS jest niedostępny. Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z firmy VTS „Produkt jest już niedostępny, poza ofertą od pięciu lat. Jest to sterownik do nagrzewnicy z silnikiem AC. Automatyka do VOLCANO AC >><https://eshop.vtsgroup.com/Nagrzewnice-wodne-VOLCANO?fa56=Automatyka&fa57=AC> nie ma już jednak możliwości ustawienia i sterowania kalendarzem. W przypadku bardzo starych nagrzewnic i chęci użycia sterownika >>Sterownik WING/VOLCANO (IP30) Model: 1-4-0101-0438<< może okazać się, że regulacja opiera się tylko o termostat bez regulacji mocy silnika. Aby mieć wpływ na ustawienie mocy silnika należałoby zastosować rozwiązanie: Termostat VR (IP30) Model: 1-4-0101-0038 + w zależności od nagrzewnicy regulator ARW 0,6 (IP54) model: 1-4-0101-0167 lub regulator obrotów ARW3,0/2 (IP54) model: 1-4-0101-0434. Proszę o informację, z którego roku pochodzą nagrzewnice – naklejka z tyłu obudowy, postaramy się dobrać regulator. Prosimy o doprecyzowanie lub usunięcie pozycji z formularza.


**Odpowiedź 47:**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 47.

**Załączniki:**

zmodyfikowany Załącznik nr 2 – Formularz opisowo – cenowy\_03\_10

**Z poważaniem**

**PROKURENT**  
**MPK - Łódź Spółka z o.o.**  
  
**Krzysztof Kamiński** (1)