

Słupsk, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: ZP.261.19.5.2020.ZP5

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.com

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.com>

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Bolesława Prusa, Wileńskiej (odcinek od Placu Broniewskiego do Al. Wolności), Przemysłowej – etap I (odcinek Paderewskiego – tory) i Piotra Skargi. Znak sprawy ZP.261.19.2020.ZP5

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie parametrów drzew liściastych do nasadzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Drzewa winny posiadać obwód pnia min. 14-16 cm, być trzykrotnie szkółkowane, balotowane, z przerośniętą bryłą korzeniową, dobrze wykształconym przewodnikiem, każde drzewo winno być zabezpieczone trzema impregnowanymi ciśnieniowo palikami oraz przymocowane do palików wiązadłami.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie ilości róży Mercury 2000 oraz berberysa Thunberga – zadanie dot. ul. Przemysłowej. W przedmiarze podano jedynie łączną ilość krzewów liściastych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do nasadzeń należy przyjąć 1700 szt. roślin z gatunku berberys thunberga `Atropurpurea Nana` oraz 1765 szt. róż odm. `Mercury 2000`. Krzewy winny być kontenerowane w pojemniku minimum C2

Pytanie nr 3:

Czy do wyceny należy przyjąć obornik do zaprawienia krzewów róż?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak do wyceny należy przyjąć zaprawianie krzewów róż obornikiem.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Borecki