



UWAGA:
Instalacja wewnętrzna typ PN-EN 671-1 (hydry 25) SA MONTOWANE W SECI INSTALACYJNEJ 1\"/>

Woda użytkowa zimna będzie dostarczana z wykorzystaniem istniejącego przyłącza. Część istniejąca nie podlegająca przebudowie pozostaje bez zmian w remonowanej części ciepła i zimna oraz cyrkulacja zostaje zaprogramowana w brudach ściennych, w przypadku braku możliwości prowadzenia wg. opracowania graficznego. Instalacja będzie doprowadzona do przyborów w sanitariatach zgodnie z opracowaniem graficznym. W najwyższym punkcie instalację zakończy zaworami odpowietrzającymi. Na odcinkach cyrkulacyjnych w zamontować zawory zwrotne.

Instalację przeciwpożarową należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej (średnice i przebieg zgodnie z rysunkami z części graficznej opracowania). Za trójnikiem rozdzielającym instalację przeciwpożarową i instalację socjalno-bytową, w pomieszczeniu gdzie znajduje się licznik wody należy zastosować zawór pierwszeństwa. Zawór umieścić w studni dn 1500 na poziomie wodomierza.

--- inst. wody ciepłej
--- inst. wody cyrkulacyjnej- piony i poziom piwnicy
--- inst. wody zimnej
W1 nr pionu instalacyjnego

PW	INSTALACJE SANITARNE	Greg project Architektura & Budownictwo ul. S. Borek 1A 06-100 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gpn.budownictwo@gmail.com
Projekt w oparciu o: mgr inż. Mariusz Słowiński upr. nr LOD/2686/PWOS/15		
Projekt w oparciu o: mgr inż. Jakub Mik upr. nr LOD/2149/POOS/13		
Temat projektu:	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Pałaców. Opięćdziesięciu-tychowiec przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu intensywnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych na biurowe na podziemiu.	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Świerka 1, RP-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY- INST. WODY	
Numer projektu	Branda: inst. sanit.	Faza projektu: PW
Data: 30.09.2020		Skala: 1:50
Numer rysunku: PW-15-01		