



1934 - 2024

RZPiFZ.271.36.2024.MW

URZĄD GMINY WEJHEROWO

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

tel. 58 677 97 01

email: sekretariat@ugwejherowo.pl

www.ugwejherowo.pl

godziny pracy urzędu:

poniedziałek-środa 7:30-15:30 (wtorek dzień wewnętrzny)

czwartek 7:30-17:00

piątek 7:30-14:00

Wejherowo, dnia 13.11.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ ZESTAW 2 MODYFIKACJA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy postępowania: **Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej (129048G) w Gościcinie**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.10.2024 r w Biuletynie Zamówień Publicznej pod nr 2024/BZP 00575368.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ.

Pytanie 1:

Czy zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania studni betonowych z kinetą wykonywaną ręcznie, które charakteryzują się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale są rozwiązaniem tańszym?

Czy też konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie bierze pod uwagę możliwość zastosowania studni betonowych z kinetą. Zamawiający wymaga, aby studnie zostały wykonane. Zamawiający wymaga, aby studnie zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 16 do OPZ – Projekt wykonawczy zagospodarowania wód opadowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. – Opis techniczny pkt 7.1 (str. 11 i 12), „studnie wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8. Krąg z dnem ustawiać na podłożu z betonu C8/10 oraz na 20 cm podsypce piaskowej.” Ponadto Zamawiający informuje, że krąg z dnem należy wykonać jako osadnik 0,5 m zgodnie z rysunkami S2 i S3.

Zamawiający informuje, że w przedmiocie zamówienia nie występują studnie betonowe z kinetami.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść Załącznika nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie tabel zamieszczonych w:

1. Rozdz. IV: *ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHCZNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ.*
2. Rozdz. V: *ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ*

Nowe brzmienie załącznika stanowi załącznik nr 8a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący integralną część niniejszej modyfikacji.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Twoje miejsce na Ziemi

z up. WÓJTA
Wielstejt
mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych