

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**„Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Godzikowice-Jaczkowice,  
gmina Oława”**(Ogłoszenie nr 2022/BZP 00058537/01 z dnia 16.02.2022 r.)

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

#### **Pytanie 1.**

W punkcie PZ27 jest zbyt mało miejsca na ustawienie maszyny przewiertowej i ułożenie rury bez wchodzenia na sąsiednią działkę nr 727. Czy Zamawiający uzyska zgodę właściciela działki nr 727 na wejście na jego teren?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Działka 727 jest objęta pozwoleniem na budowę i gmina posiada „ umowę użyczenia wejścia w teren na dz. 727”. Dodatkowe uzgodnienia są po stronie wykonawcy, w tym koszty i odszkodowania na etapie wykonywania robót budowlanych.

#### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rurociągu z zastosowaniem elektromuf?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elektromuf, tylko odcinki wykonane przewiertem powinny być wykonane za pomocą grzewania doczołowego.

Treść niniejszego pisma jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ.

Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Oława  
mgr Henryk Kuriata  
/podpis w oryginale/