






c.d. str. 2

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL



Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe





Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe


ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIECIM ul. CHEMIKÓW 1B
tel. 518 948 155. <http://archiks.com> email: biuro@archiks.com

INWESTYCJA: Budowa zadaszego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka i budowę nowych odcinków infrastruktury kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

OPRACOWAŁ:			PODPIS:
MATEUSZ DYMITROWICZ			

TYTUŁ RYSUNKU:									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL



3~50Hz, 230/400V Rozdzielnica RGL; 230/400V

Zasilanie Brama Pom. 0.07	Zasilanie Zasilacz bramek biletowych Pom.0.01
3: 36/L1,L2L3	3: 37/L3
800	100
C16A/3P	25A/2P (A) C10A/1P

Ochrona przeciwporażeniowa:
Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

ARCHIKS

ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIECIM ul. CHEMIKÓW 1B
tel. 518 948 155, <http://archiks.com> email: biuro@archiks.com

INWESTOR:

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

INWESTYCJA:

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ELEKTR.	NR: MAP/0349/PW0E/07	PODPIS:
OPRACOWAŁ:			PODPIS:
MATEUSZ DYMITROWICZ			

SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	BRANŻA:	NR:	NR STR.
-	A3	PW	MD	19.06.2020	E	E-06/4	

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL