Rozdzielnica TO; 230/400V



NR OBWODU/FAZA				1:01/L1,L2,L3	1:02/L1,L2,L3	1:03/L1,L2,L3	1:04/L1,L2,L3	1:05/L1,L2,L3	1:06/L1,L2,L3	1:07/L1,L2,L3	1:08/L1
MOC ZAINSTALOWANA [W]				570	–	915	900	917	915	330	115
TYP ZABEZPIECZENIA		3xB6A	C6A/1P	C10A/3P 230VAC/40A/4NO	C10A/1P 230VAC/40A/2NO	25A/4P (A) B6A/1P,C10A/3P 230VAC 40-40	25A/4P (A) C10A/3P 230VAC 40-40	25A/4P (A) C10A/3P 230VAC 40-40	25A/4P (A) C10A/3P 230VAC 40-40	25A/4P (A) C10A/3P 230VAC 40-40	B10A/1P
PRZEZNACZENIE / ZASILANIE z RG YKY-żo 5x25m2	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia na szynach rozdzielnicy	Zabezpieczenie sterowania oświetleniem	Oświetlenie zewnętrzne	Rezerwa	Zabezpieczenie sterowania / Oświetlenie Pom. 0.01	Oświetlenie Pom. 0.01	Oświetlenie Pom. 0.01	Oświetlenie Pom. 0.01	Oświetlenie Pom. 0.01	Oświetlenie Pom. 0.01

Pi=4,69kW

Ps=4,22kW

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

ARCHIKS
ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1 B
tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

INWESTOR: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

INWESTYCJA: Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN:	NR:	PODPIS:
MGR INŻ. ROBERT HAPONIK	ELEKTR.	MAP/0349/PWOE/07	

OPRACOWAŁ:						
MATEUSZ DYMITROWICZ					PODPIS:	
SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	BRANŻA:	NR: / NR STR.
-	A3	PW	MD	19.06.2020	E	E-08

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TO