

LEGENDA:

– uziom fundamentowy (płaskownik FeZn 30x4mm)

– połączenie galwaniczne instalacji

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 18
tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

INWESTOR:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

INWESTYCJA:
Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN:	NR:	PODPIS:
MGR INŻ. ROBERT HAPONIK	ELEKTR.	MAP/0349/PWOE/07	
OPRACOWAŁ:			PODPIS:
MATEUSZ DYMITROWICZ			

SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	BRANŻA:	NR:	NR STR.
1:200	A3	PW	MD	19.06.2020	E	E-04	

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW - INSTALACJA UZIEMIENIA