



NZ.3301.3.2023/ZP-22

Katowice, dn. 06.02.2023 r.

ZAPYTANIE I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tj.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „**Remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Wantuły 11 w Katowicach**”.

Pytanie:

„Pomimo wcześniejszych wyjaśnień dotyczących ilości montowanych oraz demontowanych szafek hydrantowych oraz załączeniu poprawionego przedmiaru robót w punkcie 11, str. 7 widnieje zapis na temat montażu 3 szafek hydrantowych. W związku z tym rodzi to wątpliwość ile hydrantów podlega montażowi, 2 czy 3? Czy może jest to jakaś istniejąca szafka hydrantowa, którą trzeba po prostu zawiesić? W punkcie 10 na tej samej stronie widnieje również informacja na temat montaż 3 szt. zaworów hydrantowych DN 25, co niejako potwierdza konieczność montażu 3 hydrantów, a nie 2. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie.”.

Odpowiedź:

W pozycjach 8 i 9 poprawionego kosztorysu należy wpisać liczbę 2, a w pozycjach 10 i 11 wpisać liczbę 1. Tak więc liczba hydrantów które trzeba zamontować (nowych) wynosi 2 sztuki, a co się z tym wiąże ilość zaworów hydrantowych, dodatków za podejścia dopływowe o średnicy 25 mm również wynosi 2 sztuki. Reasumując do wykonania jest instalacja hydrantowa z 2 skrzynkami hydrantowymi (1 naścinna i 1 wnękowa).

W załączeniu przedmiar po zmianach.

W związku z uzupełnieniem dokumentacji dotyczącej w/w postępowania Pełnomocnik Zamawiającego niniejszym pismem **zmienia termin składania i otwarcia ofert w/w zadania** zapisany w pkt. VIII, ppkt. 1 Zapytania ofertowego z dn. 07.02.2023 r. **na 09.02.2023 r.**

Tym samym punkt VIII, ppkt 1 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania do dnia **09.02.2023 r. do godziny 10⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu **09.02.2023 r., o godz. 10⁰⁵**.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Przedmiar robót po zmianach.

Ryszard Jaworski – Dyrektor CUW