

| OZNACZENIA | |
|------------|---|
| | PODWÓJNE GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, IP20, 16A, 250V, AC. |
| | POJEDYŃCZE GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, IP44, 16A, 250V, AC. |
| | OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA TYP ORAZ MOC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
| | OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA LINIOWA TYP ORAZ MOC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
| | OPRAWA OŚWIETLENIOWA PLAFONIERA TYP ORAZ MOC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
| | OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA EWAKUACYJNA TYP ORAZ MOC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
| | WYPUST PRZEWODU 230V DLA ZASILANIA GNIAZD W POMIESZCZENIACH BĘDĄCYCH POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, ZAKOŃCZYĆ W PUŚCZE. |
| | WYPUST PRZEWODU 230V DLA ZASILANIA OŚWIELEŃ W POMIESZCZENIACH BĘDĄCYCH POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, ZAKOŃCZYĆ W PUŚCZE. |
| | PRZYCIŚK WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO CZERWONY Z NAPISEM POŻAR |

Uwagi:

- Instalację wykonać zgodnie ze schematem ideowym oraz opisem.
- Na rysunku przedstawiono orientacyjne rozmieszczenie elementów. Dobór opraw oraz rozmieszczenie ich i gniazd zostanie wykonany na etapie PV.
- Sposób sterowania oświetleniem zostanie określony na etapie PV.
- Niniejsze opracowanie służy wyłącznie uzyskaniu pozwolenia na budowę. Szczegóły instalacji pozwalające na rozpoczęcie robót zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego.
- Wszystkie przejścia kablowe pomiędzy strefami pożarowymi powinny być uszczelnione pianką np. PROMAT o odporności ogniowej przegrod.

UWAGA: WSZYSTKIE WMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

PROPART

KONOPKA

Fractions Projektów - Wykonawca

pro-art KONOPKA s.c.

50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3

tel/fax: 0 prefix 71 321 90 09, 322 02 20

e-mail: biuro@proartkonopka.pl

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu cz. dz. nr 36, AM-7, obręb Stare Miasto | | |
| INWESTOR: | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław | | |
| BRANŻA | imie i nazwisko | nr upr. bud. | podpis |
| instal. elektr. projektował | Marcin Stelech | 147/0150/PWZ/06 | |
| instal. elektr. sprawdził | Piotr Jasztol | 142/02/DW | |
| NR KOPII | STADIUM | DATA | SKALA |
| | proj. budowlany zamienny | 06.2014 | 1:50 |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | RYS. NR |
| INST. ELEKTRYCZNE | | | E-09 |
| BUD. C - I PIĘTRO | | | |