TP-5 - tablica główna budynków B i C



nr obwodu	-	-	-	-	-	-	TP-5/01	TP-5/02	TP-5/03	TP-5/04	TP-5/05	TP-5/06	TP-5/07	
typ zabezp./	-	S311	FRX	-	SPB-	L333	R303	R303	R303	R303	R303	-	R303	-
kod producenta	-	86A	100A	-	1228/04	-	gG 35A	gG 35A	gG 35A	gG 35A	gG 25A	-	gG 50A	-
moc [kW]	-	0,1	-	-	-	0,001	10,0	10,0	10,0	10,1	6,4	-	25,0	-
Opis / Oddziały	Przyłączeniowy wyłącznik prądu (pr. 2kD, IP20)	Wyswietlacz wersymowy 230V + zabezpieczenia wyzwalacza	Główny rozłącznik bokserowy	Zasilanie szafky TP-5 z rozdzielnicy głównej RG (rozdzielnica budynku B 100A)	Oprzyrządzenie przepływ TK45, Typ 1+2 z 2 pinami	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Zasilanie szafky T1-4	Zasilanie szafky T2-4	Zasilanie szafky T3-5	Zasilanie szafky T-4	Zasilanie szafky TP-6	Rezerwa miejsca	Zasilanie szafky TP-7	Rezerwa miejsca (dla obwodów wykorzystanych w pełnej pojemności)

T1-4 - tablica piętrowa - 1 piętro budynek B



nr obwodu	-	-	T1-4/01	T1-4/02	-	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	/05.6	T1-4/06
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	P304-40	S301	S303	-
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-30-AC	B16A	B16A	-
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	0,5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,5	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
Opis / Oddziały	Zasilanie T1-4 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie toalety	Oświetlenie toalety	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (fi=300mA)	Gniazda korytarz	Gniazda toalety	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca

T2-4 - tablica piętrowa - 2 piętro budynek B



nr obwodu	-	-	T2-4/01	T2-4/02	-	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	T2-4/03	T2-4/04	T2-4/05	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	T2-4/06	T2-4/07
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	-	-
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	-	-
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	0,5	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-	-	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	-	-
Opis / Oddziały	Zasilanie T2-4 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie toalety	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Gniazda toalety	Gniazda toalety	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca

T3-5 - tablica piętrowa - 3 piętro budynek B



nr obwodu	-	-	T3-5/01	T3-5/02	-	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	/02.6	T3-5/03	T3-5/04	T3-5/05	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	/05.6	T3-5/06
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	P304-40	S301	S301	S301	S301	S303	S303	-
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	-
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	0,5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,5	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	-	-
Opis / Oddziały	Zasilanie T3-5 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie toalety	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Gniazda korytarz	Gniazda toalety	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca

T4 - tablica piętrowa - 4 piętro budynek B



nr obwodu	-	-	T4/01	T4/02	-	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	T4/03	T4/04	T4/05	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	T4/06	T4/07
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	-	S301
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	-	B16A
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	0,5	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-	-	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	-	-	0,1
Opis / Oddziały	Zasilanie T4 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie toalety	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Oświetlenie - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Gniazda korytarz	Gniazda toalety	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Gniazda - pom. poza zakresem opracowania	Rezerwa miejsca	Zasilanie strzyżnicy nasad wentylatorów

TP-6 - tablica piętrowa - parter budynek B



nr obwodu	-	-	TP-6/01	TP-6/02	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	TP-6/03	TP-6/04	TP-6/05	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	TP-6/06	TP-6/07
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	-	P304-40	S301	S301	S301	S301	-	-
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	-	-
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	-	-	-	-
Opis / Oddziały	Zasilanie TP-6 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie sala zebrań	Oświetlenie sala zebrań	Oświetlenie zaplecze	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (fi=300mA)	Gniazda sala zebrań	Gniazda sala zebrań	Ogrzewanie - zaplecze	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca

TP-7 - tablica lokalna - budynek C



nr obwodu	-	-	TP-7/01	TP-7/02	/02.1	/02.2	/02.3	/02.4	/02.5	TP-7/03	TP-7/04	TP-7/05	/05.1	/05.2	/05.3	/05.4	/05.5	TP-7/06	/06.1	/06.2	/06.3	/06.4	/06.5	/06.6	/06.7	TP-7/07	TP-7/08
typ zabezp./	FR304	L333	S301	P304-40	S301	S301	S301	S301	S301	-	-	P304-40	S301	S301	S301	S301	-	P304-40	S301	S301	S309	S301	S301	S301	S301	-	-
kod producenta	63A	-	B10A	-30-AC	B10A	B10A	B10A	B10A	B10A	-	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	-	-30-AC	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	B16A	-	-
moc [kW]	-	0,001	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	2,0	2,0	3,0	1,0	-	-	-	1,6	3,13	8,52	0,92	0,13	0,27	0,1	-	-
Opis / Oddziały	Zasilanie TP-7 z TP-5	Kontrola obecności napięcia Lampka sygnalizacyjna trójfazowa (diody LED)	Oświetlenie: awaryjne	Oświetlenie: Wyłącznik różnicowoprądowy (FR304)	Oświetlenie plenera	Oświetlenie parter	Oświetlenie piętro	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie toalety	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Gniazda: Wyłącznik różnicowoprądowy (fi=300mA)	Gniazda plenera	Gniazda parter	Gniazda piętro	Gniazda toalety	Rezerwa miejsca	Wentylator: Wyłącznik różnicowoprądowy (fi=300mA)	Centrala wentylacyjna M01 (lokalizacja wg projektu 65)	Centrala wentylacyjna M02 (lokalizacja wg projektu 65)	Centrala wentylacyjna M03 (lokalizacja wg projektu 65)	Agregat chłodniczy (lokalizacja wg projektu 65)	Wentylator kuchenny W02 (lokalizacja wg projektu 65)	Wentylator kuchenny W03 (lokalizacja wg projektu 65)	Zasilanie strzyżnicy nasad wentylatorów	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca

BILANS MOCY - TP-5
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=71,5kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=64,4kW
Prąd I=97,5A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - T1-4
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=18,5kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=13,0kW
Prąd I=15,2A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - T2-4
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=18,5kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=13,0kW
Prąd I=15,2A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - T3-5
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=18,5kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=13,0kW
Prąd I=15,2A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - T4
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=18,6kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=13,1kW
Prąd I=15,3A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - TP-6
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=10,2kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=6,4kW
Prąd I=9,7A (cosφ=0,95)

BILANS MOCY - TP-7
Całkowita moc zainstalowana
∑Pz=7,4kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (>20% rezerwy)
∑Pz=5,0kW
Prąd I=8,0A (cosφ=0,95)

Uwagi:

1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokonać pomiaru obciążeń poszczególnych faz i przeprowadzić korekty celem zrównoważenia wartości natężenia prądu.
2. Sieć 3x230/400V; 50Hz; Układ sieci: TN-S.
   Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania.
3. Określone w projekcie typy urządzeń i materiały podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem.
4. Wszystkie urządzenia i aparaty opisać w sposób czytelny, zgodnie ze schematem.
5. Sterowanie urządzeniami wykonać zgodnie z wytycznymi branżowymi.
6. Zapotrzebowanie na moc określono zgodnie z wytycznymi Inwestora.
7. Niniejsze opracowanie służy wyłącznie uzyskaniu pozwolenia na budowę. Szczegóły instalacji pozwalające na rozpoczęcie robót zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
pro-Art KONOPKA s.c.
50-379 Wrocław, ul. S. Polika 22/3
tel/fax: 0 prefix 71 321 90 09, 322 02 20
e-mail: biuro@proartkonopka.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Projekt budowlany zamiennny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu cz. dz. nr 36, AM-7, obręb Stare Miasto
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
BRANŻA	imię i nazwisko / nr upr. bud. / podpis
instal.elektr. projektował	Marcin Stelmach / MAP/0150/PWOE/08
instal.elektr. sprawdził	Piotr Jasztal / HZ/02/2UW
NR KOPII	STADIUM: proj. budowlany zamienny / DATA: 06.2014 / SKALA: /
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA / RYS. NR: E-01