



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

bok@mwik.bydgoszcz.pl

adres e-mail:

sekreteria@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0330/2020

Bydgoszcz, 14.08.2020 r.

**Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz**

Dotyczy: warunków technicznych dla budowy ulicy Podlesnej w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma firmy BUTOH i przekazanego planu syt.-wys. z rozwiązaniami wysokościowymi informuje, że w ramach przebudowy ul. Podlesnej należy zaprojektować i przebudować:

1. przyłącze \varnothing 25 mm dla nieruchomości na działce nr 24/4 obr. 153 przy ul. Łuckiej 16 wraz ze zmianą lokalizacji studni wodomierzowej;
2. przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr 25/1 obr. 153 przy ul. ul. Podlesnej 5 wraz ze zmianą lokalizacji studni rewizyjnej na przyłączy.

Studnię wodomierzową i rewizyjną sanitarną należy zlokalizować na terenie działek w odległości 0,50-1,50m od ich granicy.

Przyłącze wodociągowe zaprojektować i wybudować z rur PE SDR 11, PN16, przyłączyć kanalizacyjne sanitarne z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o sztywności obwodowej SN 8.

Informujemy również, że w ramach przebudowy należy trwale odciąć od sieci nieczynne przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej po likwidowanych budynkach. Na przewodzie wodociągowym w miejscu demontażu przyłącza należy zamontować opaskę naprawczą w przypadku zamontowanej nawiertki lub zdemontować trójnik i zamontować w jego miejsce kształtkę FF kołnierзовą z łącznikami w przypadku podłączenia za pośrednictwem trójnika. Przyłączyć kanalizację sanitarną trwale odciąć od sieci kanalizacji sanitarnej. Likwidacji dokonać poprzez odcięcie bezpośrednio przy kanale i zamurowanie otworu w kanale lub zaślepienie nieczynnego odpływu poprzez zainstalowanie packera w kanale (tylko w przypadku kanałów kołowych). Nieczynne podłączenie należy wypełnić mieszaną piaskowo – cementową.

Pozostałe wytyczne wyszczególnione w warunkach technicznych znak RT.405/0330/2020 z dnia 08.06.2020 r. pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BUTOH Włodzimierz Palicki

ul. Chodkiewicza 15

85-065 BYDGOSZCZ

3. PW
4. PK
5. RT/RK a/a

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński