



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0330/2020

Bydgoszcz, 07.09.2022 r.

**Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174a
85-844 BYDGOSZCZ**

Dotyczy: warunków technicznych dla tymczasowego odprowadzania wód gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z odwadniania wykopów pod kanalizację deszczową w ramach budowy ulicy Podleśnej w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na tymczasowe odprowadzanie wód gruntowych z odwadniania wykopów pod kanalizację deszczową w ramach budowy ulicy Podleśnej do kanałów deszczowych \varnothing 0,40m w ul. Wąbrzeskiej i \varnothing 0,60m w ul. Dobrzyńskiej..

Przed włączeniem odprowadzenia wód gruntowych z odwodnienia wykopów do miejskiej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć studnię z częścią osadnikową.

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać pisemnego zgłoszenia do MWiK - sp. z o. o. zamiaru odprowadzania wód z odwodnienia wykopów z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia zrzutu do kanalizacji deszczowej, wraz z określeniem ilości odprowadzanych wód gruntowych.

Na odprowadzanie wód gruntowych z odwodnienia wykopów do miejskiej kanalizacji deszczowej należy zawrzeć umowę z MWiK - sp. z o. o. w Biurze Obsługi Klienta, ul. Toruńska 103 w godz. 7⁰⁰ do 14⁵⁰ (tel. 052 58-60-604 do 608) na podstawie dokumentu własności.

Niniejsze warunki techniczne ważne są 1 rok od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BUTOH Włodzimierz Palicki
ul. Chodkiewicza 15 III piętro
85-065 BYDGOSZCZ
3. Pracownia Projektowa Inżynierii Środowiska
HYDROKAN PROJEKT inż. Jarosław Pauszek
ul. Myśliwska 9
86-032 NIEMCZ
4. EO w/m
5. ES w/m
6. RT/RK a/a
tel. 52 58-60-964

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński