

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo-Nowy Tomyśl**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie 1

Dotyczy AC 11S W specyfikacji nie został wskazany typ mieszanki ani kategoria ruchu. Wykonawca prosi o podanie tych informacji.

### Odpowiedź:

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3.

### Pytanie 2

Dotyczy AC 11S W specyfikacji, w tablicy 8 zapisano wymagania VFB min75 oraz VFB min93. Jest to oczywista omyłka pisarska. Wykonawca prosi o zmianę na VFBmin75 i VFBmax93.

### Odpowiedź:

Omyłka pisarska została poprawiona. W załączeniu zamieszczamy poprawioną SST 05.03.13a.