



ZP.271.31.2023

Trzebnica, 11.12.2023 r.

## WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica**”.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

### Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie prosimy o merytoryczną odpowiedź czym kierował się Zamawiający wymagając dokumentu do nawierzchni trawiastej w postaci raportu z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Z informacji uzyskanych z akredytowanego laboratorium testowego FIFA wynika, że 1 cykl lisport odpowiada 1 godzinie gry na nawierzchni z trawy syntetycznej. Przy założeniu, że boisko będzie eksploatowane przez 330 dni w roku po 10 godzin dziennie (a są to na potrzeby kalkulacji założenia już przeszacowane) daje to 3.300 godzin gry na boisku w roku. Mając powyższe na względzie 3.300 godzin odpowiada 3.300 cyklom lisport. Pragniemy zauważyć, że co najmniej 300.000 cykli lisport odpowiada ponad 90 latom użytkowania, natomiast raport z cykli na 200.000 zapewnia użytkowanie przez 60 lat. W związku z powyższym prosimy o urealnienie wymaganych dokumentów i dopuszczenie do przetargu raportu z testu Lisport na min. 200.000 cykli co jest wynikiem spełniającym i tak niespotykaniewygórowane oczekiwania Zamawiającego.

### Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry co do nawierzchni i dopuści wszystkie sztuczne

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: [sekretariat@um.trzebnica.pl](mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl)





# GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica  
[www.trzebnica.pl](http://www.trzebnica.pl)

trawy o parametrach spełniających minimalne wymagania lub wyższe. Zamawiający zatem nie wyraża zgody na zastosowanie innych minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, niż te dla których wymogi określił w dokumentacji.

**Sporządziła:**

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: [sekretariat@um.trzebnica.pl](mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl)

