

Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

L. dz. DZP- 501/20

Poznań, dnia 31.08.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa -**

**Dotyczy: PN-52/20** przetargu nieograniczonego na **Budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi.

**Pytanie 251**

Prosimy o potwierdzenie że koszty wynikające z zamiennych umów przyłączeniowych oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znajdują się po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że koszty wynikające z zamiennej umowy przyłączeniowej ( tj. opłata przyłączeniowa ) są po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 252**

Prosimy o potwierdzenie że moduły PV mogą być ustawione pionowo. Docelowe rozwiązanie będzie zakresem prac Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza. Ustawienie modułów należy wykonać zgodnie z PFU, pkt 2.2. Wymagania dotyczące architektury (rysunek widok i przekrój).

**Pytanie 253**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza inny system mocowania modułów PV (posiadający certyfikat producenta i dopuszczenie do stosowania w PL) niż pokazano przykładowo w PFU. Docelowe rozwiązanie będzie zakresem prac Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Dobór ostatecznego mocowania jest po stronie Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że należy przewidzieć długi okres eksploatacji, oraz pracę w warunkach zewnętrznych. Na etapie PW należy elementy PV uzgodnić z konstruktorem oraz architektem i uzyskać akceptację Zamawiającego.

**Pytanie 254**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza falowniki renomowanych producentów spoza UE a zapewniające kompletny system instalacji PV z optymalizacją mocy. Docelowe rozwiązanie będzie zakresem prac Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza falowników spoza Unii Europejskiej.

**Pytanie 255**

Prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o analizę zacielenia, nasłonecznienia i przesłaniania.

**Odpowiedź:**

Szczegółowa analiza jest w zakresie Wykonawcy. Wykonać należy ją na etapie projektu wykonawczego. W materiałach przetargowych znajdują się koncepcja budynku oraz dane geograficzne obiektu.

**Pytanie 256**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU tj. skąd wynika ilość 196 szt. optymalizatorów mocy instalacji PV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest to szacowana ilość modułów by osiągnąć dany uzysk energii w skali roku.

**Pytanie 257**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza inną ilość modułów PV przy uwzględnieniu zapisów PFU w zakresie mocy instalacji PV. Docelowe rozwiązanie będzie zakresem prac Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza inną ilość modułów pod warunkiem spełniania innych parametrów ujętych w PFU Zał. 2.6., przy zachowaniu ustawienia wg wymagań dotyczących architektury.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem

---

za Zamawiającego