



Zyrardów, dnia .....12.2023 r.

Znak sprawy: **855742**

Dotyczy: " Dostawa płyt drogowych betonowych do PGK " Żyrardów" + rozładunek"

**Pytanie 1.**

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty z dostawą, ale z rozładunkiem po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ofertę z dostawą po stronie Dostawcy a rozładunkiem po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 2.**


Czy można złożyć ofertę na płyty o wymaganej wytrzymałości (50 kN), które będą zbrojone prętami żebrowanymi fi 10 i fi 8. Beton deklarowany będzie miał wyższą klasę wytrzymałości (C30/37)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza płyty o podanych parametrach oraz wyższej klasie wytrzymałości.

Z poważaniem

Magdalena Gal – Prokurent

  
P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.  
**PROKURENT**  
Magdalena Gal

Magdalena Zdieszzyńska – Prokurent

  
P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.  
**PROKURENT**

Magdalena Zdieszzyńska



Przedsiębiorstwo  
— Gospodarki  
Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.

tel. (+48) **46 855 40 41** do 42  
fax (+48) **46 855 32 80**  
pgk@pgk.zyrardow.pl

NIP 838 000 72 01 / KRS 0000153850  
Bank Pekao S.A. Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913  
Kapitał Zakładowy 47 207 000,00 PLN  
XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia

www.pgk.zyrardow.pl  
fb.com/pgkzyrardow/

*Mbrnelu*