

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Wschowa, dnia 10 lipca 2023r.

RZP.271.14.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 i ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą **Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy - etap II.**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ (pisownia Wykonawców oryginalna) oraz dokonuje zmian treści SWZ:

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach sanitarnych należy zamontować ustępy typu kompakt.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W pomieszczeniach sanitarnych należy zamontować ustępy ze spłuczką podtynkową (materiał po stronie Zamawiającego).

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, iż zakres zamówienia obejmuje montaż kabiny prysznicowej. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych. Proszę o określenie parametrów pryszniców oraz wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż kabin prysznicowych o wymiarach: 90x90 wraz z brodzikiem płytkim, w ilości zgodnej z dokumentacją projektową oraz wykonanie prysznicza dla osób

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

niepełnosprawnych bez brodzika + wpust podłogowy + poręcz dla niepełnosprawnych i siedzisko dla niepełnosprawnych. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 9 SWZ – „Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 6 oraz STWiOR”

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt. 6 SWZ - Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót.

Ponadto, Rozdział XIII pkt. 9 SWZ – „Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiOR – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiOR w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót”.

Pytanie nr 3:

Proszę o weryfikację ilości umywalek do zamontowania.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową ilość umywalek do zamontowania wynosi 12 szt. (materiał po stronie Zamawiającego).

Pytanie nr 4:

Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem robót objętych zamówieniem – instalacje elektryczne. Brak nakładów na wykonanie prac innych niż montaż opraw.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zakres robót elektrycznych obejmuje wyłącznie montaż opraw oświetleniowych wraz z czujkami ruchu (materiał po stronie Zamawiającego) oraz wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia wewnątrz.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że wyłączniki i gniazda zostały zamontowane. Jeżeli nie proszę o podanie pozycji przedmiarowych i parametrów materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Montaż wyłączników i gniazd został wykonany w I etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że czujki ruchu zostały już zamontowane. Jeżeli nie proszę o podanie pozycji przedmiarowych i parametrów materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Czujki ruchu są elementem osprzętu opraw oświetleniowych, których montaż wchodzi w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia etapu II (materiał po stronie Zamawiającego).

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, że wentylatory łazienkowe zostały już zamontowane. Jeżeli nie proszę o podanie pozycji przedmiarowych i parametrów materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Wykonanie wentylacji mechanicznej było objęte zakresem I etapu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 8:

Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem robót objętych zamówieniem – instalacja wody użytkowej i przeciwpożarowej. Brak

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

nakładów na wykonanie prac innych niż montaż baterii, ustępów, umywalek, zlewozmywaków oraz 3 poręczy dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zakres robót sanitarnych obejmuje wyłącznie montaż baterii, umywalek, ustępów ze spłuczka, zlewozmywaków i poręczy dla niepełnosprawnych (materiał po stronie Zamawiającego) oraz zakup i montaż kabin prysznicowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 9:

Proszę o informację o sposobie montażu zlewozmywaków 1-komorowe z ociekaczem. Czy mają być zamontowane jako komora gospodarcza, na szafce czy konstrukcji wsporczej.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Montaż zlewozmywaków ma się odbyć zgodnie z dokumentacją projektową.

Zlewozmywak montowany na szafce – 2szt. (materiał po stronie Zamawiającego)

Komora gospodarcza wisząca – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego).

Pytanie nr 10:

Proszę o określenie zakresu prac „Wykończenie klatki schodowej”. Proszę o podanie pozycji przedmiarowych dla danego zakresu.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wykończenie klatki schodowej:

- 1) Płytki gresowa spocznikowa i stopnicowa rektyfikowana, matowa, ścieralność 5, klejona do podłoża + warstwa wyrównawcza.
- 2) Balustrada o wysokości 110cm, wykonana z profili stalowych malowana proszkowo z pochwytem z rur stalowych. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
- 3) Pozostałe roboty wykończeniowe tj. tynkowanie, gładzie, gruntowanie, malowanie

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

- zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie parametrów (materiał, sposób wykończenia, sposób montażu) daszka systemowego oraz jego wymiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Wymiary daszka systemowego zgodnie z dokumentacją projektową – rys. A.01. Daszek o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, pokryty płytą grubości 4 mm z poliwęglanu bezbarwnego, litego, bezkomorowego, odpornego na działanie promieni słonecznych.

Pytanie nr 12:

Proszę o informację czy wyposażenie pomieszczeń podlega zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie parametrów oraz ilości wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Wyposażenie pomieszczeń jest objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 13:

Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których należy wykonać nową posadzkę. Czy w tych pomieszczeniach podłogi są przygotowane do ocieplenia czy należy wykonać prace przygotowawcze (jeżeli należy je wykonać proszę o podanie zakresu).

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Piętro – została położona płyta OSB na całej powierzchni. Należy położyć suchy jastrych wraz z wykończeniem warstwy wierzchniej.

Parter – rozprowadzono instalacje na warstwie wylewki betonowej, pozostałe warstwy izolacyjne i warstwy wykończeniowe są objęte zakresem etapu II na całej powierzchni parteru,

- zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Pytanie nr 14:

Proszę o informację czy kratki ściekowe są już zamontowane w posadzkach. Jeżeli nie proszę o podanie pozycji przedmiarowych wraz z informacją czy jest doprowadzona instalacja kanalizacyjna do punktu, gdzie ma zostać zamontowana kratka.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Instalacja kanalizacyjna została rozprowadzona. Montaż krutek nie obejmuje zakresu etapu II realizacji inwestycji.

Pytanie nr 15:

Proszę o informację czy wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych podlega zamówieniu? Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych wraz z rysunkami konstrukcyjnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (rampa) jest objęte przedmiotem zamówienia – „przebudowa wejścia”. Należy wykonać zgodnie z rys. A01 oraz rys. A04.

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt. 6 SWZ - Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót.

Pytanie nr 16:

Proszę o informację czy wszystkie roboty żelbetowe klatki schodowej zostały wykonane? Czy nowe schody są wykonane? Czy należy wykonać balustradę? Czy schody należy obłożyć płytkami. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Roboty żelbetowe klatki schodowej zostały wykonane w ramach etapu I realizacji inwestycji.

Należy wykonać obłożenie schodów i balustradę oraz pozostałe roboty wykończeniowe tj. tynkowanie, gładzie, gruntowanie, malowanie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Pytanie nr 17:

Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w celu prawidłowej wyceny. Proszę o określenie parametrów stolarki.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Stolarka okienna zostaje wyłączona z przedmiotowego zamówienia, poza stolarką na poddaszu – „bawole oka”.

Ponadto do zakresu zamówienia należy wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dla okien wg. zestawienia stolarki okiennej- patrz odpowiedź na pytanie nr 30.

Stolarka drzwiowa do wykonania wraz z obróbką ościeży zgodnie z zestawieniem załączonym do niniejszych wyjaśnień – rys. A.05 rewizja, z wyłączeniem drzwi na klatce schodowej – nr Dz03- rys. A.05.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 18:

Czy są przewidziane obudowy płytami g-k na ruszcie istniejących kanałów wentylacyjnych, rur wodociągowych – brak przedmiaru? brak ich ujęcia do wykonania, gruntowania i malowania.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Tak. Należy wykonać obudowy istniejących kanałów wentylacyjnych, rur wodociągowych wraz z gruntowaniem i malowaniem.

Pytanie nr 19:

Przedmiar nie uwzględnia przygotowania ścian i sufitów oraz szpachlowania istniejących ścian i sufitów czy inwestor wyraża zgodę na wykonanie ścian i sufitów bez szpachlowania (zły stan techniczny istniejących powłok grożący odparzeniami, wygląd po malowaniu nie spełniający wymogów estetycznych, w części pomieszczeń jest jeszcze lamperia olejna). Gładź 1 warstwowa jest przewidziana tylko na warstwie

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

bloczków z docieplenia ścian. Nie jest możliwe tylko pomalowanie ścian bez przygotowania jest nie zgodne z sztuką budowlaną i bardzo nieestetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Należy przygotować ściany i sufity do malowania, w tym ich szpachlowanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 20:

Proszę o określenie materiału i stopnia wykończenia balustrady klatki schodowej oraz balustrady zewnętrznej (cynkowane ogniowo, malowane proszkowo)?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Wykończenie klatki schodowej:

- 1) Płytką gresową spocznikową i stopnicową rektyfikowaną, matową, ścieralność 5, klejona do podłoża + warstwa wyrównawcza.
 - 2) Balustrada o wysokości 110cm, wykonana z profili stalowych malowana proszkowo z pochwytem z rur stalowych. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
 - 3) Pozostałe roboty wykończeniowe tj. tynkowanie, gładzie, gruntowanie, malowanie
- zgodnie z dokumentacją projektową.

Balustrada zewnętrzna stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo z pochwytem z rury stalowej.

Przy schodach zewnętrznych pochwytem z rur stalowych fi 50 mm kotwiony do ściany.

Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Pytanie nr 21:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru 910 gruntowanie podłóży w ilości 1.882,956 m², poz. 920 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 941,478 m², poz. 930 okładziny ścienne z płytek 212,180 m² występuje znacząca różnica w ilości zakresu robót malarskich czy inwestor nie planuje pomalować wszystkich pomieszczeń w budynku ?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Należy pomalować wszystkie pomieszczenia w budynku na biały kolor. Obmiar według dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 22:

Okna na poddaszu 4 szt. czy do wymiany są to skomplikowane kształtem okna nie jest możliwe wykonanie ich z PCV – przedmiar. Proszę o określenie materiału z jakiego mają zostać wykonane ?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zgodnie z dokumentacją projektową okna na poddaszu- „bawole oka” należy wymienić na nową stolarkę PCV.

Pytanie nr 23:

Przy oknach na poddaszu występowały przecieki jest konieczna częściowa wymiana krokwi brak w przedmiarze robót zwiększających wymianę krokwi proszę o weryfikację ?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

W przypadku konieczności częściowej wymiany krokwi wykonanie tego zakresu następować będzie na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, w oparciu o zapisy ustawy Pzp, czy też projektowane postanowienia umowne (zapisy § 18 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy), umożliwiające zmianę umowy w tym zakresie.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Pytanie nr 24:

Okno wyłazowe dachowe czy jest przewidziana wymiana ?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Tak, przewidziana jest wymiana okna wyłazowego dachowego.

Pytanie nr 25:

Kominy na poddaszu 2 szt. są doprowadzone do połąci czy planuje się ich rozbiórkę?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Rozbiórka kominów nie została uwzględniona w dokumentacji projektowej. Decyzja o ewentualnej rozbiórce kominów zostanie podjęta na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Prace te zostaną zlecone w trakcie wykonywania robót, jako roboty dodatkowe, na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, w oparciu o zapisy ustawy Pzp, czy też projektowane postanowienia umowne (zapisami § 18 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy), umożliwiające zmianę umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 26:

W przedmiarze i projekcie brak montażu membrany dachowej, kontrłat czy inwestor przewiduje ich montaż.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Montaż membrany dachowej, nie zostały przewidziany w dokumentacji projektowej. Jednakże w przypadku konieczności jej montażu, wykonanie tego zakresu następować będzie na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, w oparciu o zapisy ustawy Pzp, czy też projektowane

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

postanowienia umowne (zapisy § 18 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy), umożliwiające zmianę umowy w tym zakresie.

Natomiast montaż kotłat został przewidziany w dokumentacji projektowej- rys. A.03.

Pytanie nr 27:

Poz. 340 warstwa OSB (w projekcie przewidziano płytę 2 x 16 mm) na izolacji akustycznej z wełny mineralnej czy jest przewidziany ruszt jest pod płytę OSB – brak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać docieplenie stropu wełną mineralną ułożoną między drewnianym rusztem i przykryć dwiema warstwami płyty OSB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt. 6 SWZ - Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót.

Pytanie nr 28:

Izolacje przeciwwodne łazienek na parterze i poddaszu czy należy przewidzieć jej wykonanie – brak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Powyższy zakres prac ujęty jest w przedmiarze poz. 630 Dział Posadzki.

Pytanie nr 29:

W projekcie występuje płyta Farmacell 2 x 10 mm na piętrze brak w przedmiarze brak w kosztorysie warstw podłóg na piętrze. Czy będą wykonywane warstwy podłogi na piętrze ?

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać na płycie OSB płytę suchego jastrychu 2x10mm a następnie posadzki zgodnie z tabelką (zestawienie pomieszczeń) – rys. A.02 Rzut Piętra.

Warstwa z płyty OSB na piętrze została wykonana w ramach etapu I realizacji inwestycji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 30:

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne czy jest przewidziana wymiana?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wymienić wszystkie parapety zewnętrzne i wewnętrzne, dla okien wg. zestawienia stolarki okiennej. Materiał dla parapetów wewnętrznych- PCV, dla parapetów zewnętrznych- blacha stalowa malowana proszkowo.

Pytanie nr 31:

Wystające fundamenty kamienne nie zostaną przykryte przez warstwy podłogi proszę o podanie rozwiązania ich zakrycia ?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Wystające fundamenty, należy zabudować płytą OSB i wykończyć analogicznie jak podłogę.

Pytanie nr 32:

Tynk na ściankach które zostały postawione dodatkowo – brak przedmiaru

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Ściany działowe z bloków silikatowych o wys. do 4,5 m z bloków M12 które zostały wymurowane zostały ujęte w przedmiarze w dziale 8 „TYNKOWANIE, MALOWANIE I OBLICOWANIE” poz. 880 Lp. 2, poz. 890, poz. 900, poz. 910, poz. 920 oraz poz. 930.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Pytanie nr 33:

Czy ma zostać usunięta polepa z stropu nad piętrem – brak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zgodnie z dokumentacją projektową „Projektuje się ocieplenie dachu istniejącego mansardowego – wełną mineralną ułożoną na istniejącej podłodze poddasza z oczyszczeniem polepy między belkami. Wełnę należy położyć między drewnianym rusztem i przykryć dwiema warstwami płyty OSB o gr. 1,5 cm”.- rys A.03. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 34:

Czy mają zostać usunięte deski podłogowe na poddaszu – brak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zgodnie z dokumentacją należy usunąć polepę co wiąże się z rozebraniem desek podłogowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym, przedmiary robót udostępnione wraz dokumentacją projektową, należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy, co należy rozumieć w ten sposób iż nie może być on dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót.

Pytanie nr 35:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Maskownica (ekran maskujący) z dachówki karpiówki w części dachu płaskiego czy jest przewidziany do wymiany ? – brak w przedmiarze

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Tak, należy wymienić ekran maskujący z dachówki karpiówki w części dachu płaskiego.

Pytanie nr 36:

Czy jest przewidziana instalacja odgromowa brak w przedmiarze ?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Na budynku istnieje instalacja odgromowa. Z uwagi na wymianę całkowitą pokrycia dachowego, będzie ona podlegała demontażowi oraz ponownemu montażowi.

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych pkt 12 na etapie prowadzenia prac należy wykonać badanie uziemień i instalacji odgromowej.

Pytanie nr 37:

Przemurowanie istniejącego komina w części starej budynku czy było przewidziane – brak w przedmiarze. Czy komin jest konieczny?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Rozbiórka kominów nie została uwzględniona w dokumentacji projektowej. Decyzja o ewentualnej rozbiórce kominów zostanie podjęta na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Prace te zostaną zlecone w trakcie wykonywania robót, jako roboty dodatkowe, na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, w oparciu o zapisy ustawy Pzp, czy też

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

projektowane postanowienia umowne (zapisami § 18 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy), umożliwiające zmianę umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 38:

Czy występująca na elewacji deska elewacyjna dookoła ścian jest przewidziana do wymiany?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Inwestor przewiduje wymianę deski przy okapie dachu co wchodzi w zakres prac dekarских.

Pytanie nr 39:

Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami regulowanymi czy ościeżnice stalowe?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Należy zastosować ościeżnice stalowe.

Pytanie nr 40:

Dach płaski w kosztorysie występuje pozycja 420 izolacje z płyt styropianowych 15 cm na sucho w jakiej technologii ma to zostać wykonane.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Należy położyć styropapę na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą łączników mechanicznych.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Pytanie nr 41:

Dach płaski – brak obmiaru koniecznych do wykonania obróbek blacharskich.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich wchodzi w zakres zamówienia i wynika z konsekwencji wykonywania robót wykończeniowych dachu. Obróbki blacharskie są nieodłącznym elementem prawidłowo wykonanego pokrycia dachowego.

Pytanie nr 42:

Obudowa Geberit szt. 4 czy była ujęta w przedmiarze ?

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Należy wykonać obudowę spłuczki podtynkowej typu Geberit wraz pozostałymi pracami wykończeniowymi w ilości 4 szt. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 43:

Poz. 690 posadzka z wykładziny PCV proszę o podanie parametrów wykładziny.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych, antypoślizgowa -R9, homogeniczna, jednorodna, antystatyczna zgrzewna termicznie wzmocniona poliuretanem.

Grupa ścieralności $P < 0,15$ mm, $T < 0,08$ mm.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Właściwości ogniowe -Bfl-s1.

Brzegi wykładziny wywinięte na ścianę na wysokość pozwalającą zakrycie zabudowy wystających fundamentów.

W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i struktura do ustalenia z inwestorem. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 44:

Proszę o podanie wymiarów daszku wejściowego do budynku materiału z którego ma być wykonany i materiału z którego ma być wykonany.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Wymiary zgodnie z dokumentacją projektową – rys. A.01.

daszek o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, pokryty płytą grubości 4 mm z poliwęglanu bezbarwnego, litego, bezkomorowego, odpornego na działanie promieni słonecznych.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 45:

Zwracam się z zapytaniem czy jest możliwość zastosowania innych materiałów spełniających normy w zakresie docieplenia budynku od wewnątrz ,ponieważ materiały o których mowa w przedmiarze są niedostępne i mają zastosowanie do ociepleń zewnętrznych.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zastosowania innych materiałów w zakresie docieplenia budynku od wewnątrz, z zachowaniem parametrów nie gorszych niż materiał projektowany.

Zamawiający pragnie zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (Wyrok z dnia 12 marca 2014 r., V ACa 846/13) - „Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego.”

Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 9 SWZ – „Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 6 oraz STWiOR”.

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt. 6 SWZ - Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu realizacji zamówienia z 30 listopada 2023 r. na 07 grudnia 2023 r. Tym samym zmianie ulega treść:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

1) Rozdział IV pkt. 1 SWZ

Przed zmianą:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia –30 listopada 2023r.

Po zmianie:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia –**07 grudnia 2023r.**

2) Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 1:

Przed zmianą:

„1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 30 listopada 2023r.”

Po zmianie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do **07 grudnia 2023r.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami, Zamawiający informuje także, że zmianie ulega termin składania ofert, a w konsekwencji termin związania ofertą. SWZ w tym zakresie zmienia się następująco:

Rozdział X – Termin związania ofertą ust. 1

Było:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11-08-2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15-08-2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XII – Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 8

Było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> do dnia 13-07-2023r., do godz. 13:00:00.

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 13-07-2023r. o godz. 13:30:00.

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> **do dnia 17-07-2023 r., do godz. 13:00:00.**

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17-07-2023 r., o godz. 13:30:00.**

Załączniki:

1. SWZ – po zmianach,

Zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.

2. Wykaz robót objętych zamówieniem - Etap II – po zmianach,
3. Zestawienie stolarki – rys. A.05 rewizja.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza
(-) Edyta Stańczak
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych