

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm2	rura SRS 75 - przecisk	długość przewodu YDY 3x2,5mm2	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	slup SAL-50G + fundament B-50 ROSA	oprawa typu LED 53W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód zasilanie - Trzcielín ul. Parkowa												
1	ZKP - SO	1	5			1				2	1	8
obwód I - Trzcielín ul. Parkowa												
1	SO -	1	5		0		0	0	0	2	1	8
2	- I/2	22	26		5		1	1	1	6	22	29
3	I/2 -	27	31		0		0	0	0	7	27	34
4	- I/4	25	29		5		1	1	1	7	25	32
5	I/4 - I/5	37	41	12	5		1	1	1	9	37	44
6	I/5 - I/6	33	37	9	5		1	1	1	8	33	40
suma :		146	174	21	20	1	4	4	4	42	146	195