



- LEGENDA**
- CSP Centrala Systemu Pożarowego Polon 4200
 - UTA Moduł GSM obsługujący powiadomienia o pożarze
 - EKS-4001 Moduł EKS-4001 wejścia / wyjścia obsługujący określone urządzenia
 - ROP ROP 4001M ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Z czujka optyczna DOR-4046
 - SAL sygnalizator akustyczny SAL 4001
 - 21x awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
 - 51x oprawa kierunkowa PRIMOS CT LED 3h, ścienna
 - 51x oprawa kierunkowa PRIMOS DW CT LED 3h, jednostronna lub dwustronna, nasufitowa lub zawieszana


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH

mgr Jacek Knuth Nr upr. 570/2013
 02.10.2022 02.03.2022
 (miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami!

ceg. Rostkiewicz tu PSP odniek
 + - d

Zestawienie pomieszczeń parteru		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m ²)
1/1	Wiatrołap	10,63
1/2	Poczekalnia	9,57
1/3	Księgownia	8,52
1/4	Gabinet kier.	8,06
1/5	WC	2,57
1/6	Poczekalnia	36,43
1/7	Filtr	9,15
1/8	Magazynek	7,38
1/9	Przebiegarnia	12,35
1/10	WC	2,37
1/11	Komunikacja	4,40
1/12	Skład	2,15
1/13	Łazienka	12,12
1/14	Magazynek	17,81
1/15	Komunikacja	4,81
1/16	Wymienia ciepła	6,16
1/17	Komunikacja	10,48
1/18	Skład	4,08
1/19	Klatka schodowa	12,24
1/20	Sala	40,38
1/21	Sala	42,39
1/22	Zmywalnia	21,61
1/23	Skład	2,83
1/24	Klatka schodowa	9,05
1/25	Komunikacja	3,74
1/26	Sala	50,19
1/27	Sala	60,28
1/28	Klatka schodowa	12,24
1/29	Skład	5,78
1/30	Wizkarnia	17,40
1/31	Łazienka	11,75
1/32	WC	2,28
1/33	Komunikacja	4,17
1/34	Skład	2,13
1/35	Przebiegarnia	12,94
1/36	Szafnia	9,24
1/36	Razem powierzchnia	489,88



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE AP Studio 7 mgr inż. arch. Piotr Adamowski 77-300 Człuchów, ul. Romualda Traugutta 13 tel. +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl		nr rys.	1
		skala	1:100
obiekt	PRZEDSZKOLE BAJKA		
adres inwest.	77-300 CZŁUCHÓW, UL. JANA III SOBIESIEGO 7 DZ. NR EWD. 14/48		
temat rys.	RZUT PARTERU - INSTALACJE P.POŻ.		
wykonat	branda	imię i nazwisko, uprawnienie	data
projektant	teletehnika	inż. IRENEUSZ GWIAZDA uprawnienie budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń	styczeń 2022r.