



Układ sieci	TNS
Nap. znamionowe	230 V
Moc znamionowa:	0,12kW
Icc1 max	
Icc3 max	
Schemat	
Schemat	



Oznaczenia aparatów		obwód 1	obwód 2					
Oznaczenia zacisków	L1	L1	L1					
Opis	lampki kontrolne	wentylator dachowy	wentylator dachowy					
Moc		56W	56W					
Długość kabla								
Przekrój kabla		(3+4)x1,5mm2	(3+4)x1,5mm2					
Typ kabla		N2XH	N2XH					

0



	RW1	Nr. projektu:		C	projektował	F	sprawdził
		Nr. rysunku:	E-06	B	inż. Michał	E	mgr inż. Rafał
				A	Lipiński	D	Drygalski
		Data:		Autor:			Nr. akurusa:

Lista materiałów

Cennik: 16/08/2010

Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
001961	MASKOWNICE, 5MOD., CIEMNOSZARY R746A	1
001966	ZAMEK nr850	1
004325	ROZŁ. IZOL. FR 302 32 A 1 MOD.	1
004483	LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303	1
008909	WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC	1
601941	ROZDZ. RN65 IP65 1x12 Z LISTWAMI PRZYŁ.	1
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA	2

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E-06

Autor:

Data:

RW1

RW1

C	projektował	F	sprawdził
B	inż. Michał	E	mgr inż. Rafał
A	Lipiński	D	Drygalski
Nr. akursza:			3 / 4

Parametry rozdzielnic		Cennik: 16/08/2010					
Parametry rozdzielnic							
Separacja 1							
Rodzaj rozdzielnic:		Rozdzielnica RN65					
Wymiary rozdzielnic:		282 x 340 x 141					
IP (IK) rozdzielnic		65(9)					
Icc:		?kA przy 400/230V					
Dostępna ilość mod. na wsp. TH35:		6					
Rezerwa na wsporniku TH35:		50.00%					
Rezerwa		0.00%					
Komentarz:							
Nr. projektu:		Nr. rysunku:	E-06	Autor:		Data:	
		RW1 RW1		C	projektował	F	sprawdził
				B	inż. Michał	E	mgr inż. Rafał
				A	Lipiński	D	Drygalski
				Nr. akursza:		4 / 4	