















	TA	Nr. projektu:		C	projektował	F	sprawdził
		Nr. rysunku:	E-02	B	inż. Michał	E	mgr inż Rafał
				A	Lipiński	D	Drygalski
		Data:		Autor:			Nr. akurusa:

Lista materiałów

Cennik: 01/02/2012

Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
004149	STYCZNIK SM 425S 230 2NO	1
004150	STYCZNIK SM 425S 25A 230V 4NO	1
004370	ROZŁ. IZOL. FR 304 63 A	1
004672	LICZNIK ENER. BEZP. 1 FAZ. 63 A	2
004673	LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD	1
004767	PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI	1
008994	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA AC	6
009141	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA A	2
020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	3
020157	XL3 400 ROZDZ. IZOLACYJNA W. 1200	1
020201	WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.	7
020257	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 1200	1
020350	OSŁONA IZOLACYJNA 24M W. 150	7
020391	OSŁONA IZOLACYJNA PEŁNA W. 100	1
037301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm	2
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA	1
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	13
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	33
605511	WYŁ. S 301 B 20 1P 20 A 6 kA	2
605548	WYŁ. S 303 B 10 3P 10 A 6 kA	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E-02

Autor:

Data:

TA

TA

CprojektowałFsprawdził

Binż. MichałEmgr inż Rafał

ALipińskiDDrygalski

Nr. akrusza:8 / 9

Separacja 1

Rozdzielnica XL3-400 izolowana

1200 x 575 x 213

40(7)

?kA przy 400/230V

41

39.58%

10.00%

➔ **Komentarz:**

Nr. projektu:		Nr. rysunku:	E-02	Autor:		Data:	
		TA	TA	C	projektował	F	sprawdził
				B	inż. Michał	E	mgr inż Rafał
				A	Lipiński	D	Drygalski
				Nr. akusza:		9 / 9	