

PZ.271.1.10.2021. PZZ - PZZiS

Zagnańsk, dn. 27 sierpnia 2021 r.

## Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: „Modernizacja i konserwacja boisk w Gminie Zagnańsk. Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na terenie ZSP Nr 2 w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” Zadanie 2 - Modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Tumlinie w ramach projektu „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 7 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz zgodnie z art. 271 ust. 1 2 i 3 oraz art. 286 ust. 9 zmienia ogłoszenie o zamówieniu:

### 1 )Pytanie z dnia 19 sierpnia 2021 r.

#### Pytanie 1

Powyższe postępowanie dotyczy budowy boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej. Nadmieniamy, że na boiska piłkarskie stosuje się trawy z wysokością min.60mm, gdyż zapewniają one odpowiedni komfort gry. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że dla traw z wysokością włókna 50-60mm nie jest wymagane instalowanie podkładu amortyzującego. Taki podkład stosuje się dla traw z wysokością 40-45mm. Podana w przetargu przez Zamawiającego gęstość trawy jest typowa dla traw wielofunkcyjnych krótkich. Dla traw piłkarskich standardowo przyjmuje się trawy z gęstością powyżej 130.000/m<sup>2</sup>. Pragniemy także podkreślić, że dtex dla traw piłkarskich przyjmuje się min. 11.000.

W związku z tym prosimy o określenie minimalnych parametrów i dokumentów trawy syntetycznej o te wymienione poniżej:

Rodzaj włókna- włókno monofilowe

Skład chemiczny włókna- polietylen

Wysokość włókna min. 60mm

Ilość pęczków min. 8500/m<sup>2</sup>

Ilość włókien min. 136.000/m<sup>2</sup>

Dtex min.12.000

Waga całkowita min. 2800g/m<sup>2</sup>

Siła wyrywania pęczka po starzeniu min. 60N

Przepuszczalność wody przez system min. 1500mm

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu gumowy EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

-raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality i QULAITY PRO.

- Badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013 przeprowadzone przez laboratorium sportowe dla oferowanej nawierzchni.
- Kartę techniczną dla oferowanej nawierzchni.
- Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia.
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Pragniemy podkreślić, że wymienione powyżej dokumenty są standardowymi dokumentami, które potwierdzają spełnienie minimalnych parametrów traw piłkarskich oraz potwierdzają jakość produktu jakiej oczekuje Zamawiający. Nadmieniamy, że zaproponowana przez nas trawa syntetyczna uzyskała certyfikaty FIFA, co potwierdza, że proponowana nawierzchnia spełnia najwyższe standardy i zapewnia odpowiedni komfort gry. Stąd też wnosimy o określenie minimalnych parametrów i dokumentów o te wymienione powyżej.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na pytanie 1 przedkładamy ostateczne parametry techniczne trawy syntetycznej:

- trawa syntetyczna polietylenowa PE,
- włókno monofilowe,
- wysokość włókna **55 mm**,
- gęstość dtex – min. **8 800**,
- ilość włókien – min. **270 000/m<sup>2</sup>**,
- ilość pęczków - min. **8500/m<sup>2</sup>**,
- siła wyrwania pęczka po starzeniu – min. **60 N**.
- całkowita waga nawierzchni: **min. 2600 g/m<sup>2</sup>**.

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy syntetycznej:

- przy składaniu ofert atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni,
- przy odbiorze aprobatę techniczną ITB lub rekomendację ITB,
- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizację inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji.

### **2)Wobec powyższego modyfikacji ulegają również :**

- Zapisy rozdziału XV ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk> ( w zakładce dedykowanej postępowaniu) do dnia **02.09.2021 r. do godziny 11:00**.

- zapisy rozdziału XVI ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



<https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk> w zakładce dedykowanej zamówieniu ” do dnia **2 września 2021 r. do godz. 11.00.**

- zapisy rozdziału XVII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 września 2021 r. o godz. 11.05.**

- zapisy rozdziału XIV ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tzn. do dnia **1 października 2021 r**”

**3) W związku z tym Zamawiający zmienia również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załącza je (w formie pliku pdf) na stronie prowadzonego postępowania**

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ.