

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp. zaprasza firmy do złożenia ofert na realizację zadania pn: **Dostawa 5 szt. Wtrysków dozujących podchloryn sodu do rurociągów wodociągowych.**

Zestaw do bezpośredniego dozowania podchlorynu sodu do rurociągów wodociągowych powinien charakteryzować się następującymi danymi technicznymi:

- Zastosowanie – branża : woda
- Wydajność 60 l/h
- Maksymalne ciśnienie 16 Bar
- Korpus: PVC
- Uszczelka: FKM
- Kulka: Ceramika
- Długość L1: 55mm
- Długość L2: 59mm
- Gwint: 1/2

Atest PZH, deklaracja CE,

- Gwarancja: minimum 24 mies.

Dostawa urządzeń: Stacja Uzdatniania Wody „SIEDLICE”, ul. Żytnia 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca udzieli min. 24 mies. gwarancji na dostarczony towar.

Dostawa przedmiotu zamówienie wraz z w/w elementami wyposażenia na wskazany adres przez Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Stacja Uzdatniania Wody "SIEDLICE"

ul. Żytnia, 66-400 Gorzów

Wielkopolski

Termin realizacji zamówienia do 2 tyg. od zamówienia

Dodatkowe warunki.

- Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do Zamawiającego.