



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.04.2021 r.

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. Z O.O.
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Nasz znak: TU-4375/258/AK/P1662/2021

Dot. Uzgodnienia projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 15.Pszczynska – Połomska i Rondo Dolne (dz. nr 3554/43; 35555/43; 3540/25; 3535/65).

W odpowiedzi na pismo informujemy, że w rejonie projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 15.Pszczynska – Połomska i Rondo Dolne (dz. nr 3554/43; 35555/43; 3540/25; 3535/65) przebiegają przewody wodociągowe pokazane na załączonej mapie linią koloru niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej zaznaczone na mapie kolorem brązowym, będące w posiadaniu JZWIK S.A. Kanalizacja deszczowa została zaznaczona kolorem zielonym będąca własnością Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dodatkowo informujemy, że w rejonie wpustów ulicznych mogą wystąpić niezainwentaryzowane przewody rurowe. Linią przerywaną kolorem zielonym zaznaczono rurociągi nieczynne. Linią przerywaną kolorem zielonym zaznaczono orientacyjny przebieg rurociągów nieczynnych.

Opiniujemy **pozytywnie** projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 15.Pszczynska – Połomska i Rondo Dolne (dz. nr 3554/43; 35555/43; 3540/25; 3535/65), przedstawionego na załączonej mapie.

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu energetycznym w miejscu skrzyżowania z przewodem kanalizacyjnym;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami kanalizacyjnymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWIK S.A. ;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIK S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma.
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia: a/a

Załącznik:

1. Mapa 1:500 – 1szt

Sprawę prowadzi: inż. Arkadiusz Kłapczyk

Kontakt : tel. (32) 47-87-760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Tadeusz Piłarski

Dokument wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z makulatury.
Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych wycinamy mniej drzew, oszczędzamy wodę oraz energię.

www.jzwik.pl
e-mail: kancelaria@jzwik.pl
NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:
KRS: 0000044894
Kapitał Zakładowy: 217 022 540,00 PLN wniesiony w całości
Nr rachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614