



W-1.43.2.108.2023...AI  
Dot. 115/23

Warszawa, dnia 23.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 541 od km 95+920 do km 96+920 odc. Sierpc – Piaski  
- nr postępowania 115/23**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż roboty mają charakter remontu będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w związku z powyższym nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na bardzo długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (obecnie 2 do 3 miesięcy).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia realizacji umowy ze względu na długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

#### **Pytanie 4**

W związku z zachowaniem zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej 2,5 - krotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ( $h \geq 2,5 \times D$ ) prosimy o możliwość zastosowania na warstwę wyrównawczą mieszanki AC11W 50/70 KR 1-2. Nadmieniamy, że średnia grubość warstwy wyrównawczej wynosi 3cm, w związku z czym mieszanka o uziarnieniu do 16mm nie spełnia warunku ( $h \geq 2,5 \times D$ ) zapisanego w SST.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wyrównawczej mieszanki mineralno – asfaltową AC 11 W 50/70 KR 1-2.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
Grzegorz Obłękowski