



Warszawa, 18. maja 2020 r.

Informacja na stronę internetową

SZI-SZP.2612.26.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 28/2020

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont pomieszczeń Klubu DGW w Warszawie – Sprawa 28/2020* informuje:

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie konkretnego modelu płyt akustycznych Yellow Acoustic w ilości 290m²

- a) z czego ma być wykonana powierzchnia (fornir, laminat HPL, MDF, winyl, ceramika)
- b) czy mają posiadać perforacje?
- c) z czego ma być wykonany rdzeń (płyta gipsowo – włóknowa czy MDF?)

Odpowiedź:


- a) powierzchnia płyt – laminat HPL
- b) 40% płyt z perforacją F 10 P 16,7-ST w kolorze RAL 7005, 60% płyt gładkie w kolorze RAL 7021
- c) rdzeń ma być wykonany z płyty gipsowo – włóknowej Fermacell wg ETA – 03/0050.

Zamawiający informuje, że na pozostałe pytania odpowiedzi udzieli w terminie późniejszym.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont pomieszczeń Klubu DGW w Warszawie – Sprawa 28/2020.*

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU



płk Dariusz MACIĄG