

Grodków, 22 lutego 2022 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Grodków**  
**ul. Warszawska 29**  
**49-200 Grodków**

### **WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie**”.

**Nr referencyjny: IGP.VI.271.2.2022**

Na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą treści SWZ:

#### **Wniosek o wyjaśnienie SWZ z dnia 22.02.2022 r.**

##### **Pytanie:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę słupów żelbetowych wiaty sortowniczej na słupy stalowe?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamianę słupów żelbetowych na stalowe typu HEB lub IPE. Docelowe rozwiązanie należy przyjąć w głównym opracowaniu projektowym tj. w Projekcie Budowlanym. Słupy mają spełniać wymagania konstrukcyjne i wymagania odnośnie ochrony przeciwpożarowej. Należy zaprojektować również odpowiedni fundament, np. stopy żelbetowe (wylewane lub prefabrykowane).

Powyższe wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie postępowania Zamawiającego w dniu 23.02.2022 r.

BURMISTRZ  
(-)  
Marek Antoniewicz

Sprawę prowadzi:  
Iwona Kokowska - Paluch  
tel. 77 40 40 308  
e-mail: pm@grodkow.pl