

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość szt.
1	Centrala adresowalna CSP-38	1
2	Izotopowa czujka dymu DIO-36	145
3	Optyczna czujka dymu DOR-35	5
4	Optyczna czujka dymu DOR-40	26
5	Liniowa czujka dymu DOP-35	1
6	Gniazdo czujki adresowalnej G-38A	102
7	Gniazdo czujki adresowalnej z izolatorem zwarć G-38AI	11
8	Gniazdo czujki G-3840	26
9	Adapter linii konwencjonalnej ADC-38	6
10	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-33	11
11	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-38A	6
12	Sygnalizator akustyczny SA-4	1
13	Centrala oddymiania MCR 9705 5A	1
14	Siłownik elektryczny	1

Zakres prac obejmuje:

- a) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych przewodów ochronnych centrali, zacisków akumulatorów i w przypadku potrzeby ich oczyszczenie.
- b) przynajmniej raz w roku sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów.
- c) sprawdzenie alarmowania centrali poprzez spowodowanie zadziałania dowolnych elementów liniowych w każdej linii dozorowej :
 - czujek odpowiednim imitatorem
 - ręcznych ostrzegaczy pożarowych poprzez uruchomienie ręczne
- d) sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych zainstalowanych w obiekcie.
- e) sprawdzenie transmisji sygnałów alarmowych do urządzeń monitoringu.
- f) sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń przez centralę.
- g) sprawdzenie konfiguracji systemu i w przypadku potrzeby wykonanie ewentualnych korekt ustawień w programie centrali (czas, opisy elementów itp.).
- h) w przypadku potrzeby czyszczenie czujek optycznych, poprawienie zamocowania elementów liniowych, usunięcie zauważonych drobnych usterek.

NACZELNIK
Wydziału Obsługi Urzędu

inż. Marcin Sawko

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Emilia Kuczevska